

# KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE ÚSTECKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V ÚSTÍ NAD LABEM

adresa: Moskevská 1531/15, 40001 Ústí nad Labem, tel.: 477755110, e-mail: e-podatelna@khsusti.cz, ID: 8p3ai7n

V Chomutově dne 1. listopadu 2023

Čj. odesílatele:

Čj.: KHSUL 49405/2023

Sp. značka: S-KHSUL 45238/2023

Vyřizuje:



Telefon:



E-mail:



Počet listů/příloh: 2/0


Státní pozemkový úřad

Husinecká 1024/11a


130 00 Praha 3

IČ : 01312774

v zastoupení :



**Závazné stanovisko k projektové dokumentaci stavby „Vybudování klimatizace – administrativní budova SPÚ Chomutov, ul. Jiráskova č.p. 2528, Chomutov“ pro provedení stavby**

Na základě žádosti  předložené v zastoupení investora stavby, kterým je Státní pozemkový úřad se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3, IČ 01312774, doručené Krajské hygienické stanici Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, územní pracoviště Chomutov, Louny (dále jen „KHS“), dne 10.10.2023 a zaevidované pod čj. KHSUL 45238/2023, o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci stavby „Vybudování klimatizace – administrativní budova SPÚ Chomutov, ul. Jiráskova č.p. 2528, Chomutov“ pro provedení stavby (dále jen „PD“), posoudila KHS věcně a místně příslušná podle § 82 odst. 1, 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 odst. 1 a § 94 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., v souladu s § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon 183/2006 Sb.“), přiložený návrh PD.

Po zhodnocení souladu posuzovaného záměru s požadavky stanovenými v zákoně č. 258/2000 Sb., v zákoně č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“), v nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády č. 361/2007 Sb.“) a v nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně veřejného zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací (dále jen „nařízení vlády č. 272/2011 Sb.“) vydává KHS dle § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., toto

## **z á v a z n é s t a n o v i s k o :**

s návrhem projektové dokumentace stavby „Vybudování klimatizace – administrativní budova SPÚ Chomutov, ul. Jiráskova č.p. 2528, Chomutov“ pro provedení stavby, jejímž investorem je Státní pozemkový úřad, IČ 01312774, orgán ochrany veřejného zdraví

## **s o u h l a s í .**

**V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. se souhlas váže na splnění této podmínky :**

- Při užívání klimatizačního zařízení budou vždy dodrženy přípustné expoziční limity hluku stanovené pro pracoviště a hygienické limity hluku v chráněných venkovních prostorech staveb. Dodržení hygienických limitů stanovených pro hluk bude **před schválením užívání** stavby KHS prokázáno předložením protokolu o měření hluku v kanceláři 1.06, 2.07 a 2.08 při plném provozu chodu venkovní jednotky a při otevřených oknech v kancelářích a předložením protokolu o měření hluku z provozu tepelného čerpadla v nejbližších chráněných venkovních prostorech staveb, a to i za účelem potvrzení předpokladu, že se jedná o zdroj hluku bez podílu tónové složky. Měření hluku provede pouze držitel osvědčení o akreditaci nebo autorizaci v souladu s ust. § 32a zákona č. 258/2000 Sb. Požadavek vyplývá z ust. § 30 zákona č. 258/2000 Sb. a nařízení vlády č. 272/2011 Sb.

### **Odůvodnění:**

V souladu s § 149 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, KHS k věci uvádí : posuzovaný záměr byl hodnocen pouze v rozsahu věcné působnosti KHS. Orgán ochrany veřejného zdraví při vydání tohoto závazného stanoviska vycházel z požadavků zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 361/2007 Sb. a nařízení vlády č. 272/2011 Sb.

KHS byl posouzen návrh PD, který řeší klimatizaci administrativních prostor v 1. a 2. NP objektu. Na venkovní jednotku, umístěnou na betonovém základu ve vnitrobloku řadové zástavby, bude napojeno 14 ks vnitřních klimatizačních jednotek. Součástí stavby je napojení klimatizačních zařízení na elektroinstalaci a v rámci zdravotně technické instalace odvod kondenzátu z vnitřních jednotek do kanalizace. Navržen je systém XRV PLUSMINI-Hokkaido – s venkovní kondenzační jednotkou/tepelným čerpadlem HCYU 3356 XRV-KP plus mini. V zimním období může být zařízení využíváno k vytápění místností. Ovládní vnitřních nástěnných jednotek bude zajištěno infraovladači.

Vzhledem k umístění venkovní jednotky nelze vyloučit možné ovlivnění kanceláří 1.06, 2.07 a 2.08 hlukem z provozu jednotky a ovlivnění venkovní obytné zástavby, proto byly stanoveny podmínky, uvedené ve výroku tohoto závazného stanoviska.


Důvodem pro vyjádření souhlasu s návrhem PD bylo, že zásadní hygienické nedostatky, které by bránily vydání souhlasného stanoviska, nebyly zjištěny.

Při vydání závazného stanoviska vycházel orgán ochrany veřejného zdraví z těchto podkladů (vše v elektronické podobě):

- žádost [redacted]
- plná moc [redacted]
- Průvodní a souhrnná technická zpráva [redacted]

- 
- PD vzduchotechnika    


*(otisk razítka)*

  
vedoucí oddělení hygieny práce  
Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje  
se sídlem v Ústí nad Labem  
územní pracoviště Chomutov, Louny  
*(Dokument je opatřen elektronickým podpisem)*

Rozdělovník:

