



spuess68521d92

36
J.REF.2

váš dopis:
ze dne:

vyřizuje: **Tomáš Tancibudek**
referent dokumentace
telefon: 725 847 801
e-mail: ttancibudek@vodakva.cz

číslo jednací: **3402/220/17/Ta**

Krajský pozemkový úřad pro
Karlovarský kraj
Pobočka Cheb
Evropská 1605/8
350 02 Cheb

v Karlových Varech dne 28.4.2017

Věc: Beranov – komplexní pozemkové úpravy
Vyjádření

1. Sdělujeme, že katastrálním územím prochází vodovodní přívaděč PVC 160 Otročin – Teplá.
2. Pozemkovými úpravami bude nadále respektováno ochranné pásmo vodovodu, které musí zůstat veřejně přístupné pro případ opravy, údržby či rekonstrukce. Situaci vodovodu v příloze přikládáme.
3. Ochranné pásmo vodovodu činí min. 1,5 m od líce potrubí na obě strany (u potrubí do prům. 500 mm) a min. 2,5 m od líce potrubí na obě strany (u potrubí nad prům. 500 mm). U potrubí o průměru nad 200 mm včetně, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.
4. Toto vyjádření vydáváme v zastoupení VSOZČ.

Předmět vyjádření:

Jedná se o komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Beranov.

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.

Studentská 328/64

Technický útvar 4

360 07 Karlovy Vary - Droub

Ing. Tomáš Stehlík

vedoucí technického útvaru

Příloha: Situace vodovod
Co: vlastní

VZD.Š.

"V7"

PVC 160 - 2779,5m (1999)

k.ú. Otročín
k.ú. Teplá

Vodovodní a kanalizační rozvody jsou
informativně zakresleny dle stávající
dokumentace VAK Karlovy Vary.
Zařízení je nutno upřesnit vytyčením
přimo na místě.

Datum;

Podpis;

28.4.2017

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.

Studentská 328/64

Technický útvar 4

360 07 Karlovy Vary - Doubí