

váš dopis:
ze dne:

vyřizuje: Ing. Jan Herman
referent oddělení VHR
telefon: 725 455 685
e-mail: jherman@vodakva.cz

číslo jednací: 9042/8775/220/17/He

Státní pozemkový úřad
Doručeno: 27.10.2017
SPU 508047/2017
listy: 1 přílohy: 2
druh: mapa



Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj
Evropská 1605/8
350 02 Cheb

v Karlových Varech dne 26. 10. 2017

Věc: Bezvěrov u Teplé – Komplexní pozemkové úpravy
Vyjádření k existenci sítí

K Vaší žádosti o vyjádření k výše uvedené akci dáváme následující vyjádření:

1. Do přiložené situace jsme informativně zakreslili stávající vodovodní rozvody a prameniště, které se nachází v zájmovém katastrálním území nebo jeho blízkosti a jsou ve správě Vodáren a kanalizací Karlovy Vary, a.s. Kanalizační rozvody ve správě Vodáren a kanalizací Karlovy Vary, a.s. se v zájmovém území nenachází.
2. Zařízení je nutno upřesnit vytyčením přímo na místě. Přesné vytyčení zajistí provoz vodovodů (p. Nováček, tel.: 602 457 269).
3. Ochranné pásmo prameniště je vyznačeno zelenou barvou v přiložené situaci.
4. Ochranné pásmo vodovodu je min 1,5 m od líce potrubí na obě strany (u potrubí do prům. 500 mm) a min. 2,5 m od líce potrubí na obě strany (u potrubí nad prům. 500 mm). U potrubí o průměru nad 200 mm včetně, jehož dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.
5. Přiložená situace a protokol o zákresu je nedílnou součástí tohoto vyjádření.
6. **Veškerou další projektovou dokumentaci požadujeme předložit k odsouhlasení.**

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.

Studentská 328/64

Technický útvar 4

360 07 Karlovy Vary - Doubí

v z. *J. Stehlík*

Ing. Tomáš Stehlík
vedoucí technického útvaru

Příloha: situace, protokol o zákresu
Co: vlastní, PS 22



Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.

360 07 Karlovy Vary - Doubí, Studentská 328/6

zapsané s účinností od 1.1.1994 v OR u KS Plzeň, odd. B, vložka č. 3

Město/katastr Bezvěrov u Teplé

Číslo jednací : 2017/01588

Čtvrť/Ulice

Datum : 26.10.2017

č.p. :

Za účelem : informativní zakres vodovodu a kanalizace

Investor/projektant : Státní pozemkový úřad, Karlovarský kraj

Zasláno : poštou

Stupeň : zakres sítí

Provoz vodovodů : PS 22

Provoz kanalizace :

Zakreslil : Ing. Jan Herman

Vodovodní a kanalizační zařízení jsou na situaci zakreslena informativně dle stávající dokumentace VAK K. Vary, a.s. Zařízení je nutno upřesnit vytýčením na místě. Přesné vytýčení vodovodních a kanalizačních zařízení vám zajistí naše příslušné provozy vodovodů a kanalizace.

Požadujeme dodržet ochranné pásmo vodovodu, které je min. 1,5 m od líce potrubí na obě strany (u potrubí do prům. 500 mm) a min. 2,5 m od líce potrubí na obě strany (u potrubí nad prům. 500 mm).

Požadujeme dodržet ochranné pásmo prameniště, které je vyznačeno v přiložené situaci.

Při dalším jednání ohledně předmětné akce používejte prosím příslušné číslo jednací.

CO : vlastní

Datum :

26 - 10 - 2017

Podpis :


Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.

Studentská 328/64

Technický útvar 4

360 07 Karlovy Vary - Doubí

Tel.: 359 010 111

Fax: 359 010 333

E-mail:

info@vodakva.cz

IČO: 49 78 92 28

DIČ: CZ 49 78 92 28

Komerční banka Karlovy Vary

číslo účtu: 1608 341 / 0100