

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Zadavatel ve smyslu zákona:	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Právní forma:	Organizační složka státu, kód 325
Název zadavatele:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. město Praha
Sídlo:	náměstí Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	Ing. Jiří Veselý, ředitel
IČO / DIČ:	01312774 / CZ 01312774
Profil zadavatele:	https://zakazky.spucr.cz/
ID Datové schránky:	z49per3

Název veřejné zakázky:	Realizace polní cesty HPC49 v k.ú. Choťovice
Sp. značka / č.j.:	2VZ11171/2018-537209
Druh zadávacího řízení:	dle § 3 písm. a) zákona, zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky:	stavební práce

Zadavatel Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. město Praha obdržel dne 1.11.2018 žádost účastníka o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení.

Žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2:

Dotaz:

Ve výkazu výměr je požadována výsadba 35 ks stromů výšky kmene min 120 cm. Ukotvení kmene má být provedeno vyvazovacími kůly výšky 2 m. Stromky výšky 120 cm bude problém vyvázat na takto vysoké kůly. Požaduje investor skutečně vysadit stromky výšky 120 cm ?

Odpověď:

Je uvažováno, že vyvazovací kůly o délce 2m budou zapuštěny cca 50 cm do země. To znamená, že kůly budou ze země vyčnívat výškou 1,5m a k nim budou vyvázány stromky o minimální výšce kmene 120 cm.