

SPU 571195/2018/129/Hor



000493572473

Doplnění a vysvětlení Zadávací dokumentace č. 1,

dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, (dále jen "zákon").

Zadavatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj
Sídlo:	Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary
Zastoupený:	Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj
IČO / DIČ:	01312774 / CZ 01312774

Název veřejné zakázky:	„Realizace polních cest VPC 8N a VPC 7b N v k.ú. Horní Ves u Mariánských Lázní“
Sp. značka / č.j.:	2VZ11782/2018-529101 / SPU 571195/2018/129/Hor
Druh zadávacího řízení:	Dle § 3 písm. a) zákona, zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky:	Stavební práce

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem „Realizace polních cest VPC 8N a VPC 7b N v k.ú. Horní Ves u Mariánských Lázní“ byla podána dne 17. 12. 2018.

Doplnění a vysvětlení zadávací dokumentace:

I.

Dotaz č. 1

Dobrý den, posíláme žádost o vysvětlení zadávací dokumentace:

- V technické zprávě a vzorovém příčném řezu je uveden penetrační makadam v tl. 100 mm oproti výkazu výměr, kde je uveden penetrační makadam tl. 120 mm.

Odpověď č. 1:

V „rozpočtovém programu“ ve výkazu výměr je položka vedena jako penetrační makadam tl. do 120mm. V projektové dokumentaci je v konstrukční skladbě polní cesty podle TP katalogového listu uvedena vrstva z penetračního makadamu v tl. 100 mm a tento údaj je správný.

Ve výkazu výměr 05a-2017 položku č. 30 zadavatel doplňuje následovně:

30	K	574381112	Penetrační makadam hrubý PMH tl 100 mm	m2	4 534,000	0,00
			4107+427		4 534,000	
			Součet		4 534,000	

Dotaz č. 2

V technické zprávě a vzorovém příčném řezu je uvedena krajnice z asfaltového recyklátu oproti výkazu výměr, kde je uvedena krajnice zemní.

Odpověď č. 2:

V „rozpočtovém programu“ ve výkazu výměr je položka vedena jako zřízení zemních krajnic se zhutněním. V projektové dokumentaci je uveden jako materiál asfaltový recyklát a tento údaj je správný.

Ve výkazu výměr 05a-2017 položku č. 27 zadavatel doplňuje následovně:

27	K	569903311	Zřízení krajnic se zhutněním vč. materiálu	m3	95,000	0,00
			950*1*0,1		95,000	
			Součet		95,000	

Ve výkazu výměr 06a-2017 položku č. 19 zadavatel doplňuje následovně:

19	K	569903311	Zřízení krajnic se zhutněním vč. materiálu	m3	16,500	0,00
			165*1*0,1		16,500	
			Součet		16,500	

Dotaz č. 3

Součástí zadávací dokumentace jsou výkazy výměr ve formátu xls. Do nabídky požadujete oceněné výkazy výměr ve formátu unixml, žádáme vás tímto o předání výkazu výměr ke zpracování rovněž ve formátu unixml. V opačném případě o možnost předání oceněných výkazu výměr ve formátu tak, jak je zadavatel předal, tj. ve formátu xls.

Odpověď č. 3:

Přílohou tohoto doplnění a vysvětlení Zadávací dokumentace jsou výkazy výměr ve formátu xls a unixml.

II.

Ostatní podmínky pro podání nabídek zůstávají beze změn.

V Karlových Varech dne 19. 12. 2018

.....
Ing. Šárka Václavíková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Karlovarský kraj

Příloha:

- 1) doplněný výkaz výměr 5-2017 Vedlejší polní cesta VPC 8N v k.ú. Horní Ves u Mariánských Lázní formát xls a unixml.
- 2) doplněný výkaz výměr 06-2017 Vedlejší polní cesta VPC 7b N v k.ú. Horní Ves u Mariánských Lázní xls a unixml.