

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

<b>Název veřejné zakázky:</b>	<b>Geotechnický průzkum pro vodohospodářská a protipovodňová opatření (GPT)</b>  1. část – GPT v k.ú. Přerov nad Labem  2. část – GPT v k.ú. Chotěšice
-------------------------------	--

<b>Zadavatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Nymburk
<b>Sídlo:</b>	Soudní 17, 288 02 Nymburk
<b>Zastoupený:</b>	Ing Zdeněk Jahn, CSc., vedoucí Pobočky Nymburk
<b>Kontaktní osoba:</b>	Ing. Jan Kusovský
<b>IČO / DIČ</b>	01312774 / CZ 01312774
<b>Internetová adresa profilu zadavatele:</b>	<a href="https://zakazky.spucr.cz">https://zakazky.spucr.cz</a>
<b>ID Datové schránky:</b>	z49per3
<b>Č.j. / Spis. zn. VZMR:</b>	SPU 202254/2019 / SP7603/2019-537209
<b>Druh veřejné zakázky:</b>	Služby

Zadavatel Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. město Praha podává vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu.

### Dotaz:

Pro obnovu tůně v lokalitě Vrše (bývalá skládka) je požadován laboratorní rozbor 1 ks směsného vzorku z navezeného materiálu. Prosíme o bližší specifikaci požadovaných rozborů – např. stanovení možné kontaminace dle tab. č. 10.1, tab. č. 10.2, tab. č. 2.1 – třídu vyluhovatelnosti dle Vyhl. 294/2005 Sb.

### Odpověď:

Pro směsný vzorek z navezeného materiálu v lokalitě Vrše (sonda č. 4) **požadujeme** vyhotovit rozbor dle přílohy Vyhl. č. 294/2005 Sb, v platném znění, tabulka č. 10.1, tabulka č. 10.2 a tabulka č. 2.1 (třída vyluhovatelnosti).

**STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD**  
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj  
a hlavní město Praha - Pobočka Nymburk  
Soudní 17  
288 00 Nymburk



②