

## Vysvětlení, změna a doplnění zadávací dokumentace č. 3

dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen "zákon")

<b>Zadavatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
<b>Sídlo:</b>	Husitská 1071/2, 415 02 Teplice
<b>Zastoupený:</b>	PhDr. Ing. Mgr. Oldřichem Valhou, MBA, ředitelem KPÚ pro Ústecký kraj
<b>IČO / DIČ:</b>	01312774 / CZ 01312774

<b>Název veřejné zakázky:</b>	Realizace PSZ polní cesta VPC 5.1. a větrolam IP 4 v k. ú. Nové Kopisty
<b>Sp. značka / č.j.:</b>	SP4480/2019-508101 / SPU 236495/2019/508101/Vět.
<b>Druh zadávacího řízení:</b>	dle § 3 písm. a) zákona, zjednodušené podlimitní řízení
<b>Druh veřejné zakázky:</b>	Stavební práce

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky s názvem - **Realizace PSZ polní cesta VPC 5.1. a větrolam IP 4 v k. ú. Nové Kopisty**, uveřejňuje vysvětlení zadávací dokumentace (odpověď) na Žádost dodavatele ze dne 05.06.2019 o vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s § 98 odst. 3 zákona, a současně podle § 99 odst. 1 zákona, mění a doplňuje zadávací dokumentaci:

### Přesné znění žádosti dodavatele s odpověďmi zadavatele:

#### Dotaz č. 1

V PD a ve výkazu výměr je rozpor v uvedení typu asfaltového krytu. PD uvádí požadavek na ACO 16 a ve výkazu výměr je požadavek na ACO 11. Co se má tedy prosím nacenit?

#### Odpověď č. 1

Nacenit se má správně asfaltový kryt ACO16.

#### Dotaz č. 2

Dalším dotazem je typ asfaltu, V uvádí požadavek na modifikovaný asfalt, je tento požadavek platný, když se jedná o kryt polní cesty?

#### Odpověď č. 2

Požadavek na modifikovaný asfalt je vypuštěn.

#### Dotaz č. 3

A dále ve VV by mělo být totožně uvedeno jako uvádí PD, že vozovka je v šíři 4 m, nikoliv jak uvádí VV do 3 m.

**Odpověď č. 3**

Vozovka má být uvedena ve VV v šíři nad 3 m.

Na základě výše uvedeného vysvětlení zadávací dokumentace dochází v zadávací dokumentaci k výměně (změně a doplnění) soupisu prací IO103 – Nové Kopisty VPC 5.1, ve formátu uniXML a xls, který je nedílnou součástí tohoto dokumentu a zároveň bude uveřejněn na profilu zadavatele u předmětné veřejné zakázky v části zadávací dokumentace.

Současně s tímto zadavatel v souladu s § 98 odst. 4 zákona, resp. podle § 99 odst. 2 zákona přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek na:

**Datum: 24.06.2019**

**Hodina: 09:00**

Ostatní zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci zůstávají beze změn.

V Teplicích dne 11.06.2019

.....  
PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA  
ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

v.z.  
Ing. Pavel Pojer  
zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj