

APRIS 3MP s.r.o.

Baarova 231/36

140 00 PRAHA

VAŠE ZNAČKA

NAŠE ZNAČKA
31/P17670000891/17VYŘIZUJE
Ing. Ondřej Sklenář
ondrej.sklenar@ravos-sro.cz
313 521 038V RAKOVNÍKU DNE
3. 5. 2017

Výstavba a rekonstrukce polních cest HC3 a HC6, k.ú. Kolečovice a k.ú. Přílepy,
investor: Státní pozemkový úřad - **existence sítí**

V zájmovém území stavby se nachází podzemní vodovod a kanalizace v naší správě. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je 1,5 m od vnějšího líce potrubí. Toto ochranné pásmo musí být při zpracování projektové dokumentace respektováno. Vytýčení sítí provede na vyzvání p. Bréda, vedoucí provozu Vodovod tel.: 313 521 028 nebo 725 748 154.

Ze zaslané situace HC3 není patrné, že se jedná o zaústění propustku DN 600 do stávající oddílné Dešťové kanalizace. Doplnit do popisku či zaslat technickou zprávu.

Projektová dokumentace se zákresem našich sítí nám musí být před zahájením územního řízení zaslána k odsouhlasení.

Toto vyjádření k existenci sítí nelze použít pro účely územního či stavebního řízení.

Příloha: 1x zákres, data ve formátu .DGN

Platnost vyjádření je 1 rok ode dne vydání.

RAVOS, s.r.o.
Františka Diepolt 1870
269 01 Rakovník
DIČ: CZ47546662

Ing. Veronika Marešová
manažerka technického útvaru

