



**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**  
**Oblastní ředitelství Praha**  
Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN. (č.j.): S 2228/S-16664/2017-SŽDC-OŘ PHA-OPS-Ple

UKLÁDACÍ ZN.:

SKART. ZN.-LH.: S5

POČ. LISTŮ: 3

POČ. PŘÍLOH:

POČ. LISTŮ PŘ.: 3

VYŘIZUJE: Plesar

TEL.: 9722 248 38

FAX:

E-MAIL: plesar@szdc.cz

DATUM: 6.6.2017

APRIS 3 MP s.r.o.  
Baarova 231/36  
140 00 Praha 4

**Souhrnné stanovisko**  
**Správy železniční dopravní cesty, státní organizace**  
**pro stavební řízení**

Na základě předložené žádosti vydává Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, ( dále jen SŽDC ) Oblastní ředitelství Praha (dále jen OŘ PHA ), podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, toto

**Souhrnné stanovisko pro stavební řízení**  
pro stavbu:

**Název stavby: Výstavba a rekonstrukce polních cest HC6 a HC3**

**Místo stavby: parc.č. 1840/2 a další k.ú. Kolečovice a parc.č. 245/4 k.ú. Přílepy**

**Trat':** Krupá – Kolečovice v žkm 11,315 – 11,412 vlevo a v žkm 11,390 – 11,395 vpravo 5 m a více od osy koleje (měřeno kolmo na její osu )

**TÚDÚ:** 016104

**Žadatel:** APRIS 3 MP s.r.o., Baarova 231/36, 140 00 Praha 4  
**Stavebník / Investor:** Státní pozemkový úřad. Pobočka Rakovník, Lubenská 2250, 269 01 Rakovník

Stavba se bude nacházet v ochranném pásmu dráhy mimo pozemky SŽDC.

Předložená projektová dokumentace řeší výstavbu jednopruhové polní cesty o délce 1342m ( HC 6 ) a rekonstrukci polní cesty ( HC 3 ) v k.ú. Kolečovice a v k.ú. Přílepy.

V území dotčeném stavbou se **nenacházejí** inženýrské sítě v majetku SŽDC.

Doručovací adresa: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Oblastní ředitelství Praha, Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

Obchodní firma: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 48384

Sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČ: 709 94 234

DIČ: CZ 709 94 234

www.szdc.cz

Toto souhrnné stanovisko se vydává pro účely vydání stavebního povolení.

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace se stavbou situovanou v ochranném pásmu dráhy**

**s o u h l a s í**

**za předpokladu, že budou splněny následující podmínky:**

1. Stavba musí být v souladu se všemi příslušnými normami a právními předpisy.
2. Stavba bude navržena a provedena tak, aby ani v budoucnu nedošlo k porušení její funkce vlivem provozu dráhy. Na případné stížnosti na negativní vlivy plynoucí z provozu železniční dopravy a souvisejících činností nebude brán zřetel.
3. Realizaci stavby nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení v majetku SŽDC. Současně nesmí být stavbou ohrožena bezpečnost dráhy a drážní dopravy ani nesmí být narušena plynulost železničního provozu.
4. Zahájení prací v ochranném pásmu dráhy ohlásí investor písemně 14 dní předem OŘ Praha na e-mailovou adresu [orphatech@szdc.cz](mailto:orphatech@szdc.cz) a Správě tratí Praha východ OŘ PHA ( kontakt: p. Hamouz tel.: 606 725 190, email ORPHASTPHAvych@szdc.cz ) V ohlášení bude uvedeno č.j. tohoto souhrnného stanoviska.
5. Technologický postup, časový harmonogram a odborný dohled při provádění prací v blízkosti železničního tělesa je nutno projednat, před zahájením prací v tomto prostoru, se Správou tratí Praha východ OŘ Praha ( kontakt viz. výše ).
6. Na přilehlé drážní pozemky nebude ukládán stavební materiál ani stavební odpad
7. Materiál ani stavební odpad nebude ukládán na přivrácenou stranu ke kolejišti
8. Do průjezdného průřezu traťové koleje nesmí zasahovat žádné překážky ( nářadí, mechanizace, materiál, apod. )
9. Nesmí být zasahováno do drážního tělesa, jakékoliv náklady na opravu geometrické polohy koleje, drážních svahů, atd. budou hrazeny zhotovitelem stavby
10. Srážková voda musí odtékat mimo drážní pozemky.
11. Po ukončení prací bude povrch přilehlého terénu uveden do původního stavu
12. Vzhledem k blízkosti železniční tratě je nutno dbát zvýšené opatrnosti při pohybu osob a manipulaci s materiálem. Upozorňujeme, že prostor do vzdálenosti 2,5m od osy krajní koleje je prostorem veřejně nepřístupným (§ 4a zákona dráhách č. 266/1994 Sb. ve znění pozdějších novel). V tomto prostoru se mohou pohybovat pouze osoby, které splňují stanovená zdravotní a smyslová kritéria pro činnost v tomto prostoru a které absolvovaly příslušná drážní školení. Pro všechny osoby, které se budou v rámci přípravy a realizace stavby pohybovat v tomto prostoru musí být vydáno povolení ke vstupu do prostor Správy železniční dopravní cesty, státní organizace a do provozované železniční dopravní cesty.

Povolení ke vstupu vydává Odbor bezpečnosti Správy železniční dopravní cesty, státní organizace a to na základě žádosti výhradně elektronickou formou – e-mailem. Vydávání povolení se řídí předpisem SŽDC Ob 1 v aktuálním znění. Veškeré potřebné informace o postupu pro získání povolení vč. příslušných formulářů a kontaktů naleznete na serveru Správy železniční dopravní cesty, státní organizace [www.szdc.cz](http://www.szdc.cz) :

postup viz <http://www.szdc.cz/dalsi-informace/povoleni-pro-vstup-na-zdc.html>

časté dotazy viz <http://www.szdc.cz/dalsi-informace/povoleni-pro-vstup-na-zdc/caste-dotazy.html>

13. Případné ztížení přístupu k drážním zařízením nebo jeho znemožnění v důsledku stavby musí být předem odsouhlaseno SŽDC.

14. Po dokončení prací v ochranném pásmu dráhy požádá investor v přiměřeném předstihu před kolaudací stavby OŘ PHA. o účast na prohlídce dokončené stavby a o kontrolu splnění výše uvedených podmínek. Dokladem o provedení prohlídky dokončené stavby a projevem souhlasu SŽDC s kolaudací stavby je kladné vyjádření SŽDC.

Jako účastník řízení trváme na tom, aby **výše uvedené podmínky tohoto souhrnného stanoviska byly stavebníkovi zapracovány do podmínek povolení stavby jako nezbytně závazné**, s uvedením č.j. a data vydání souhrnného stanoviska.

Toto souhrnné stanovisko nenahrazuje souhlas Drážního úřadu ve smyslu ustanovení § 7 odst. 3 nebo § 9 odst. 1 zákona č. 266/1994, o dráhách, v platném znění.

Toto souhrnné stanovisko se týká předmětné stavby pouze v rozsahu předložené dokumentace stavby s platností **2 let** od data vydání tohoto souhrnného stanoviska. Pokud nebude v této lhůtě vydáno pravomocné rozhodnutí/povolení je investor stavby, popř. s jeho souhlasem stavebník povinen zažádat o vydání nového souhrnného stanoviska, podle aktuálních podmínek a platných právních předpisů.

Stavba sousedí s pozemkem parc.č. 1147/7 k.ú. Kolečovice v majetku ČD, a.s. Z tohoto důvodu je nutné si ke stavbě vyžádat samostatně rovněž vyjádření této společnosti. Žádosti vyřizují: České dráhy, a.s., Regionální správa majetku Praha, Prvního pluku 621/8a, 130 00 Praha 3, kontakt: p. Ivan Machálek, tel.: 972 226 487, 724 681 557 nebo Ing. Ondřej Pospíšil, tel. 972 226 181, 602 307 700.

Pro případné další žádosti a/nebo jiná podání týkající se předmětné stavby (např. při předkládání žádostí k dalšímu stupni dokumentace stavby) bychom Vás rádi požádali, abyste uváděli naše číslo jednací a číslo spisové pro naši rychlejší orientaci k uvedenému záměru.



Libor Škvára  
náměstek ředitele pro techniku  
Oblastní ředitelství Praha

Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace  
Oblastní ředitelství Praha  
Partyzánská 24, 170 00 Praha 7  
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234  
(701)