

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3,4

<b>Zadavatel ve smyslu zákona:</b>	Veřejný zadavatel dle § 4 odst. 1 písm. a)
<b>Právní forma:</b>	Organizační složka státu, kód 325
<b>Název zadavatele:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Děčín
<b>Sídlo:</b>	ul. 28.října 979/19, 405 02 Děčín I
<b>Zastoupený:</b>	Ing. Jitkou Blehovou, vedoucí Pobočky Děčín, KPÚ pro ÚK, Pobočka Děčín
<b>IČO / DIČ:</b>	01312774 / CZ 01312774
<b>Profil zadavatele:</b>	<a href="https://zakazky.spucr.cz/">https://zakazky.spucr.cz/</a>
<b>ID Datové schránky:</b>	z49per3

<b>Název veřejné zakázky:</b>	Rekonstrukce polních cest HPC3 a VPC4 s příkopy SP1 a SP2 a IP9 v k.ú.Verneřice
<b>Sp. značka / č.j.:</b>	SPU 277396/2019/SP12791/2019-508202
<b>Druh zadávacího řízení:</b>	dle § 3 písm. a) zákona, zjednodušené podlimitní řízení
<b>Druh veřejné zakázky:</b>	stavební práce

Zadavatel obdržel dne 10.7.2019 dvě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel poskytuje v souladu s ust. § 98 odst. 3 zákona vysvětlení zadávací dokumentace na podnět dodavatele.

### Dotaz:

žádáme zadavatele o přesnou specifikaci standardu požadovaných výsadeb stromů, tj. stanovení požadované výšky kmínku stromu a stanovení obvodu kmínku ve výšce 120 cm tak, aby nabídky jednotlivých účastníků VŘ bylo možno transparentně porovnat. Zároveň žádáme o příslušnou úpravu předloženého výkazu výměr.

### Vysvětlení zadavatele č.3:

Specifikace je podrobně uvedena v technické zprávě C.1.1 str.3 i v popisu položek č.1, 2 výkazu výměr. Jedná se o stromy s obvodem kmene 12-14cm a výškou nasazení koruny alespoň 2,20m.

### Dotaz:

v technické zprávě je uvedena jednorozhodná péstební péče o vysazenou alej. Předložený výkaz výměr neobsahuje položku pro ocenění požadovaných prací a dodávek souvisejících s provedením této péstební péče. Prosíme o doplnění do výkazu výměr.

### Vysvětlení zadavatele č.4:

Zadavatel tuto činnost nepožaduje, proto není uvedena ve výkazu výměr. Péstební péči bude vykonávat obec, které bude dílo po kolaudaci předáno do vlastnictví.

S pozdravem

.....  
Ing. Jitka Blehová

Vedoucí pozemkového úřadu