

## **Tomáš Macán**

---

**Od:** <Pavel.Racek@lyckeby.cz>  
**Datum:** 15. října 2012 14:53  
**Komu:** <tomas@projekceds.cz>  
**Předmět:** RE: Odesílání e-mailu: Zákres s prostupy

Dobrý den,

s uvedeným návrhem prostupů souhlasíme a požadujeme před jejich samotnou výrobou popř., samotného uložení do terénu vyzkoušení uložení hadic.

S pozdravem

Racek P.  
LYCKEBY AMYLEX, a.s.  
Strakonická 946, 341 01 Horažďovice  
M: 602120171  
E: [pavel.racek@lyckeby.cz](mailto:pavel.racek@lyckeby.cz)

-----Original Message-----

From: Tomáš Macán [mailto:[tomas@projekceds.cz](mailto:tomas@projekceds.cz)]  
Sent: Tuesday, September 18, 2012 1:54 PM  
To: Racek, Pavel  
Subject: Re: Odesílání e-mailu: Zákres s prostupy

Dobrý den, prosím o odsouhlasení prostupů pod komunikací pro uložení hadic viz příloha. Všechny 3 prostupy by byly řešeny takhle podobně vzhledem k místu prostupu.

Na začátku a na konci by byl osazen konus a v něm vyústěný prostup. Konus by byl usazen do betonového lože a dno zabetonováno, zakrytí konusu by bylo pomocí litinového poklopu popř plastovým aby nedocházelo ke krádeži poklopu.

Děkuji TM

-----  
S pozdravem Ing. Tomáš Macán

tel: +420 724 169 170  
mail: [macan.tomas@gmail.com](mailto:macan.tomas@gmail.com)  
[tomas@projekceds.cz](mailto:tomas@projekceds.cz)  
ICQ: 289 394 914  
Skype: macik18

MACÁN PROJEKCE DS s.r.o.  
K Letišti 441/II  
339 01 Klatovy