


- Legenda:
- hrani ce parcel
 - nová zemí cí páska
 - nová dvousloupová trafostanice
 - vytyčovací body



Klad listů:

3.

Číslo bodu:	Souřadnice X:	Souřadnice Y:	Popis:
1	-630633.084	-1202173.111	Lom zemní cí pásky
2	-630624.327	-1202166.086	Stávající TS
3	-630623.258	-1202167.421	Vnitřní ekv. kruh
4	-630622.001	-1202168.976	Vnější ekv. kruh
5	-630618.259	-1202173.604	Lom zemní cí pásky
6	-630629.623	-1202184.434	Lom zemní cí pásky
7	-630615.617	-1202159.057	Lom zemní cí pásky

Základní údaje

Prostory z hlediska úrazu el.proudem : nebezpečné

Střídavá síť nn: 3PEN, stříd., 50Hz, 400/230V/TN-C

Střídavá síť vn: 3, stříd., 50Hz, 22kV/IT

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí rozvodných el.zařízení ch do 1000V i nad 1000V:

polohou, dle PNE 33 0000-1, čl.3.2.2.1

izolací, dle PNE 33 0000-1, čl.3.2.2.4

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí v prostorech nebezpečných:

na straně VN - zeměním dle PNE 33 0000-1, čl. 3.4.3.1

na straně NN - samostatným odpojením od zdroje, dle PNE 33 0000-1, čl. 3.3.3.2

- polohou, dle PNE 33 0000-1, čl. 3.3.2.1



- izolací, dle PNE 33 0000-1, čl. 3.3.2.3

Vnější vlivy působící na rozvodná zařízení distribuční a přenosové soustavy:

stanovuje PNE 330000-2, tabulka č.5 a č.6

V okolí stavby se nenachází žádné podzemní inženýrské sítě jiných vlastníků. V místě stavby se nachází kabelové vedení NN stavebníka.

Charakteristika a třída zeminy : hlinitopísčité, třetí čtvrtá

Projektant:	Project Manager:	Autorizovaný ing.	<div> LEGRANT SERVICE S.R.O. </div> <div>Karlovo 2223, 594 01 Velké Meziříčí IČ: 037 85 530</div>		
Ing. Bernát J.	Dvořák P.	Ing. Lipovský V.			
606 022 510					
Kraj: Jihomoravský		Obec: Valtrovice		Datum	7 / 2018
Investor: ČR - Státní pozemkový úřad, IČ: 01312774				Zakázka č.	
Název projektu: SPÚ, ČS Valtrovice, rekonstrukce TS				Stupeň PD	RDS
				Souř.syst.	S-JTSK
				Formát	A3
Obsah výkresu: Vytyčovací výkres				Měřítko	Číslo výkresu
				1:250	3.