


Legenda:

- hrani ce parcel
- hrani ce komuni kace, zpevněných ploch
- hrani ce zeleně
- stávající kabelové vedení NN (SPÚ)
- stávající holé venkovní vedení VN (E.ON)
- stávající úsekový odpojovač (E.ON)
- stávající betonový sloup VN (E.ON)
- demontovaná dvousloupová trafostanice



Klad listů:

4.

Základní údaje

Prostory z hlediska úrazu el. proudem : nebezpečné
Střídavá síť nn: 3•PEN, stříd., 50Hz, 400/230V/TN-C
Střídavá síť vn: 3, stříd., 50Hz, 22kV/IT
Ochrana před nebezpečným dotykem ži vých částí rozvodných el. zařízení ch do 1000V i nad 1000V:
pol ohou, dle PNE 33 0000-1, čl. 3.2.2.1
izolací, dle PNE 33 0000-1, čl. 3.2.2.4
Ochrana před nebezpečným dotykem neži vých částí v prostorách nebezpečných:
na straně VN - zeměním, dle PNE 33 0000-1, čl. 3.4.3.1
na straně NN - samostatným odpojením od zdroje, dle PNE 33 0000-1, čl. 3.3.3.2
- pol ohou, dle PNE 33 0000-1, čl. 3.3.2.1
- izolací, dle PNE 33 0000-1, čl. 3.3.2.3
Vnější vlivy působící na rozvodná zařízení distribuční a přenosové soustavy:
stanovuje PNE 330000-2, tabulka č. 5 a č. 6

V okolí stavby se nenachází žádné podzemní inženýrské sítě jiných vlastníků. V místě stavby se nachází kabelové vedení NN stavebníka.

Charakteristika a třída zeminy : hlinitopísčitá, třetí čtvrtá

| | | | |
|--|--------------------|-----------------------|----------------|
| Projektant: | Project Manager: | Autorizovaný ing. | |
| Ing. Bernát J. | Dvořák P. | Ing. Lipovský V. | |
| 606 022 510 | | | |
| Kraj: Jiho moravský | Obec: Val trovi ce | | Datum 7 / 2018 |
| Investor: ČR - Státní pozemkový úřad, IČ: 01312774 | | Zakázka č. | |
| Název projektu: | | Stupeň PD RDS | |
| SPÚ, ČS Valtrovice, rekonstrukce TS | | Souř. sys. S-JTSK | |
| | | Formát A3 | |
| | | Měřítko Číslo výkresu | |
| Obsah výkresu: | | 1:500 4. | |
| Stávající stav - demontáže | | | |

**LEGRANT**
SERVICE S.R.O. 
Karlovy Vary, 594 01 Velké Meziříčí
IČ: 037 85 530