

Legenda:

- hranice parcel
- hranice komunikace, zpevněných ploch
- hranice zeleně
- stávající kabelové vedení NN (SPÚ)
- stávající holé venkovní vedení VN (E.ON)
- stávající sdělovací vedení (CETIN)
- stávající úsekový odpojovač (E.ON)
- stávající betonový sloup VN (E.ON)
- ochranné pásmo TS = 7m
- nová zemnící páska
- nová dvousloupová trafostanice

Klad listů:

5.1

Základní údaje

Prostory z hlediska úrazu el.proudem: nebezpečné

Střídavá síť nn: 3+PEN, stříd., 50Hz, 400/230V/TN-C

Střídavá síť vn: 3, stříd., 50Hz, 22kV/IT

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí rozvodných el.zařízeních do 1000V i nad 1000V:
- polohou, dle PNE 33 0000-1, čl.3.2.2.1
- izolací, dle PNE 33 0000-1, čl.3.2.2.4

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí v prostorách nebezpečných:
- na straně VN - zemněním, dle PNE 33 0000-1, čl. 3.4.3.1
- na straně NN - samočinným odpojením od zdroje, dle PNE 33 0000-1, čl. 3.3.3.2
  - polohou, dle PNE 33 0000-1, čl. 3.3.2.1
  - izolací, dle PNE 33 0000-1, čl. 3.3.2.3

Vnější vlivy působící na rozvodná zařízení distribuční a přenosové soustavy:
- stanovuje PNE 330000-2, tabulka č.5 a č.6

V okolí stavby se nenachází žádné podzemní inženýrské sítě jiných vlastníků. V místě stavby se nachází kabelové vedení NN stavebníka.

Charakteristika a třída zeminy : hlinitopísčitá, třetí a čtvrtá

Projektant:	Project Manager:	Autorizovaný ing.	
Ing. Bernát J.	Dvořák P.	Ing. Lipovský V.	
606 022 510			
Kraj: Jihomoravský		Obec: Valtrovice	
Investor: ČR - Státní pozemkový úřad, IČ: 01312774			
Název projektu: SPÚ, ČS Valtrovice, rekonstrukce TS			
Obsah výkresu: Nový stav			

LEGRANT SERVICE S.R.O. CZ
Karlov 2223, 594 01 Velké Meziříčí
IČ: 037 85 530

Datum	7 / 2018
Zakázka č.	
Stupeň PD	RDS
Souř.sys.	S-JTSK
Formát	A3
Měřítko	1:500
Číslo výkresu	5.1