

PS11 - Technický útvar  
Sokolská 958 • 349 01 Stříbro  
telefon: 374 616 160

Váš dopis: 4169 ze dne: 16. 5. 2018  
Vyřizuje: **Petr Hufeisl**  
vedoucí pracoviště  
vodorozvoje Stříbro  
telefon: 602 182 341  
e-mail: phufeisl@vodakva.cz  
Číslo jednací: 4169/18/02

**NDCon s.r.o.**

Ing. Jan Gallia  
Zlatnická 1582/10  
**110 00 Praha 1**

Ve Stříbře 22. 5. 2018

**Věc: Horní Jadruž - polní cesta C2**  
vyjádření k PD pro stavební řízení

- K předložené projektové dokumentaci na výše uvedenou akci vydáváme následující vyjádření:**
- 1) **Práce na budou v předstihu nahlášeny na náš provoz vodovodů a bude postupováno dle jeho pokynů.**  
⇒ Provoz vodovodů Stříbro: **Josef Nováček, tel. 602457269, jnovacek@vodakva.cz**
  - 2) **Veškeré souběhy a křížení se stávajícími sítěmi budou provedeny dle ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.**
  - 3) **Před zahájením prací bude na místě stavby ověřena trasa a hloubka uložení stávajícího vodovodního řadu Oc 400 mm.**
  - 4) **Vodovodní zařízení jsou na situaci zakreslena informativně dle stávající dokumentace Vodakvy, bude nutné je upřesnit vytýčením na místě, což zajistí příslušný provoz vodovodů.**
  - 5) **Požadujeme respektovat ochranné pásmo vodovodu 2,5 m od líce potrubí na obě strany.**
  - 6) **Při zohlednění výše uvedeného souhlasíme s vydáním stavebního povolení a s realizací stavby.**

**PŘEDMĚT VYJÁDŘENÍ:**

- Předmětem projektu je vybudování polní cesty C2 v k.ú. Chodský Újezd a Horní Jadruž.



**Ing. Tomáš Stehlík**  
vedoucí technického útvaru



Příloha: PD  
CO: vlastní, PS 22