

Naše značka: 688/2018

0502455/18/CTC/SS0-1

Ing. Jan Gallia
NDCon s.r.o.
Zlatnická 10/1582 , 110 00 Praha 1
GSM: +420 733 643 345
jan.gallia@ndcon.cz
www.ndcon.cz

Vyřizuje / Tel.
Huková / 720 752 346

Datum
21. 6. 2018

Věc: „Horní Jadruž - polní cesta C2“

Zasíláme Vám tímto „Vyjádření k předložené PD ve stupni DSP a PDS“

V rámci nově navrhované stavby dojde ke střetu s komunikačním vedením společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Vzhledem k provádění zemních stavebních prací v ochranném pásmu tras telekomunikačního zařízení požadujeme respektovat následující podmínky:

1. Před zahájením stavby musí být trasy telefonních kabelů vytýčeny jak polohově tak hloubkově a **vyznačeny na terénu**. V ochranném pásmu kabelů (tj. **1 m** po obou stranách vedení) musí být zemní práce prováděny **pouze ručně**.
2. Vytýčení sítí elektronických komunikací v majetku společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. pro Vás může zajistit odborný pracovník naší společnosti: Rostislav Králíček, pracoviště: Karlovy Vary, telefon: 602 413 059, email: rostislav.kralicek@cetin.cz
3. V rámci stavby požadujeme respektovat minimální krytí, vzdálenosti sítí v souběhu a křížení uvedené v **ČSN 73 6005** Prostorová úprava vedení technického vybavení a **ČSN 33 4050** Předpisy pro podzemní sdělovací vedení.
4. V místech křížení s úložným vedením nutno doplnit dodatečnou ochranu, před zasypáním nutná kontrola a zápis do stavebního deníku .
5. Nadzemní vedení je viditelné a je nutné jej respektovat při pohybu mechanizace
6. V případě nové výsadby zeleně nevysazovat v ochranném pásmu nadzemního sdělovacího vedení , v případě úpravy stávající zeleně v místech nadzemního sdělovacího vedení je nutné koordinovat s naší společností.
7. Jakákoli manipulace s telekomunikačním zařízením bez vědomí odpovědného pracovníka naší společnosti není dovolena. V případě kolizní situace s komunikačním vedením společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ,kontaktujte správce - **Šárka Huková / 720752346**

Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s., za podmínky splnění výše uvedených podmínek a Všeobecných podmínek ochrany uvedených ve Vyjádření o existenci SEK č.j.: 502455/18 vydané dne 04.01.2018, nemá námitek k povolení stavby příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona.

S přátelským pozdravem

Ing.Šárka Huková
Pracoviště správy a ochrany sítí

