

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Veřejné zakázky malého rozsahu na služby dle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon").

Zadavatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Sídlo:	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Zastoupený:	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem krajského pozemkového úřadu
Kontaktní osoba:	Ing. Bc. Zdeněk Bořil, DiS., tel.: 727 957 264, e-mail: z.boril@spucr.cz
IČ:	01312774
DIČ:	CZ 01312774

Název veřejné zakázky:	Projektová dokumentace pro realizaci společných zařízení v rámci KoPÚ Pavlovice u Kojetína
Sp. značka / č.j.:	SP16133/2019-521101 / SPU 122153/2020/121/Bo
Druh zadávacího řízení:	Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky:	Služby

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky, na základě písemné žádosti dodavatele poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace (Výzvy k podání nabídky):

Dotaz:

V textové části DTR pro ON1 je text:

Dále je nutné pod ON1 provést revitalizaci interakčního prvku IP 13(revitalizace zeleně a koryta vodního toku včetně dílčího zkapacitnění) a provést rekonstrukci zatrubněného úseku („rek BVT1“) vodního toku v souladu s návrhy plánu společných zařízení předmětné komplexní pozemkové úpravy (jde o samostatná opatření plánu společných zařízení).

Ve smlouvě pro PD je IP13 prezentován pouze jako výsadba zeleně - bez zkapacitnění vodního toku. Prvek "rek BVT1" není součástí zadání vůbec.

Odpověď:

Po přezkoumání situace v terénu a po konzultaci se zástupci obce bude předmět projekčních prací rozšířen o následující části:

1. Do části VODOHOSPODÁŘSKÉ OPATŘENÍ byl vložen následující stavební objekt:

SO 02 – Rekonstrukce zatrubnění BVT1

Celková délka zatrubnění 108,0 m (rozdělená na 2 části místní komunikací)

DN stávajícího zatrubnění 800 mm

DN nového zatrubnění 1 000 mm

Součástí dokumentace bude také rekonstrukce 1 ks vtokového a 1 ks výtokového objektu a trubního propustku pod místní komunikací v dl. 8 mb.

2. Ke stavebnímu objektu **SO 09 – Výsadba zeleně, podobjektu IP13**, byla doplněna informace o pročištění průtočného profilu bezejmenného vodního toku vytékajícího z ochranné nádrže ON1 v délce 292 mb.

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje novou upravenou přílohu č. 3 zadávací dokumentace – Návrh smlouvy o dílo, která je **pro uchazeče závazná a bude použita pro zpracování nabídky**.

V Olomouci dne 14.04.2020

.....
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj