

VYJÁDŘENÍ



Číslo jednací: 2017 / 000395 / 2

(2017 / 000395 / 2)

Vaše žádost:

Ze dne: 18.5.2017

Vyřizuje: Suková Dana

Telefon: 315 701 666

Email: sukova@mero.cz

APRIS 3MP s.r.o.

Radek Fajman

Baarova 23136

140 00 Praha 4

Kralupy nad Vltavou, 24.5.2017

Vyjádření k akci

Výstavba a rekonstrukce polních cest HC 3 a HC 6 v k. ú. Kolečovice a k. ú. Přílepy - dokumentace pro stavební povolení.

Na základě Vaší žádosti ze dne 18.5.2017 Vám, jako majitel ropovodu zasíláme stanovisko k výše uvedené akci.

Sdělujeme Vám, že v uvedené oblasti se nachází naše zařízení:
DOK, Ropovod DN 700

S PD - Průvodní zprávou se zpracovanými podmínkami MERO, tak, jak byla předložena dne 18. května 2017, souhlasíme.

S DSP, zpracovanou Ing. I. Jeníkem v 04/2017, souhlasíme.

Při všech akcích, které se dotýkají ropovodu, je třeba dodržovat vládní nař.č.29/1959 Sb. (jak je stanoveno v přechodných ustanoveních zákona č. 161/2013 Sb.), když na provádění činností v ochranném pásmu ropovodu se použije zákon č.189/1999 Sb. a následně ČSN EN 14161 + A1 a ČSN 65 0204.

Koordinátorem všech akcí v ochranném pásmu ropovodu je náš zaměstnanec p. Němec, tel.: 315 739 208, 602 278 836.

Povolení pro vstup do ochranného pásma ropovodu a jeho tech. zařízení vydá náš zaměstnanec, p. Čermák - tel. 602 563 307, 315 739 194, nebo p. Dobrovolný tel. 606 657 940, na základě potvrzeného zápisu o proškolení pracovníků provádějící firmy z Technických podmínek.

Při křížení komunikace musí být ropovod kryt vrstvou zeminy o tloušťce nejméně 1,2 m a místo křížení musí být v celé šířce komunikace zpevněno tak, aby dálkovod nemohl být provozem na této komunikaci poškozen, např. panely.

Od dna odvodňovacího příkopu, popř. pod patou náspu silničního tělesa musí být výška krytí ropovodu vrstvou zeminy minimálně 0,6 m.

Skutečná hloubka uložení ropovodu bude ověřena ručními sondami za dohledu zaměstnanců MERO.

Požadujeme veškeré zemní práce 3 m od ropovodu na obě strany provádět ručně za dohledu našich zaměstnanců.

V případě zemních prací v zabezpečovacím pásmu ropovodu (5 m na obě strany ropovodu) požadujeme předložit paní Sukové na e-mail: sukova@mero.cz, tři týdny před zahájením prací, technologický postup a časový harmonogram prací, který bude předán vedoucímu provou linií k odsouhlasení.

Technické podmínky a bezpečnostní předpis pro práci v ochranném pásmu ropovodu IKL a ropovodu Družba jsou umístěny na www. MERO ČR a.s./Dokumenty ke stažení.

MERO ČR, a. s.

Veltruská 748, 278 01 Kralupy nad Vltavou, Česká republika
Tel.: +420 315 701 111 Fax: +420 315 720 110 E-mail: info@mero.cz www.mero.cz
IČ: 601 93 468 DIČ: CZ 601 93 468 Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2334.
Držitel certifikátu ISO 9001, ISO 14001, ČSN ISO/IEC 27001, OHSAS 18001

Pojíždění po trase ropovodu je zakázáno.

Přejezd je možný pouze v místě křížení za podmínky, že bude ropovod ochráněn např. panely, které budou umístěny v místě křížení s přesahem 3 m na obě strany.

Před realizací akce si stavebník objedná vytyčení našich zařízení za poplatek cca 5000 Kč u Geodézie Topos a.s., Pulická 357, 518 01 Dobruška - tel. 494 62 38 01 nebo 494 62 36 55.

Po ukončení všech prací v ochranném pásmu ropovodu a jeho přidružených zařízeních je zhotovitel povinen předat zakres skutečného provedení s geodetickým zaměřením v elektronické podobě ve formátu DGN včetně technické zprávy ověřené ÚOZI a seznamu souřadnic ve formátu TXT oddělení technického rozvoje MERO ČR, a.s. - p. Sukové na e-mail Sukova@mero.cz.

Zároveň Vám oznamujeme, že telekomunikační síť nyní vlastní UPC Česká republika, a.s., Závišova 5, Praha 4. Telefon: (+420) 261 107 112.

Proto Vám doporučujeme obrátit se i na tohoto provozovatele podzemních sítí, který má dle našich znalostí svá zařízení i mimo trasy našich ropovodů.

S pozdravem

Ing. Marion Liptak
vedoucí úseku technického rozvoje



MERO ČR, a. s.
Veltruská 748 26
278 01 Kralupy nad Vltavou
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném
Městským soudem v Praze, sp. značka B. 2334

Kopie:

Topos
UPC, Závišova 5, Praha 4
p. Němec