

APRIS 3MP s.r.o.

Baarova 231/36

140 00 PRAHA

VAŠE ZNAČKA

NAŠE ZNAČKA
31/P1767001050/17

VYŘIZUJE
Ing. Ondřej Sklenář
ondrej.sklenar@ravos-sro.cz
313 521 038

V RAKOVNÍKU DNE
31. 5. 2017

Výstavba a rekonstrukce polních cest HC3 a HC6, k.ú. Kolečovice a k.ú. Přílepy,
investor: Státní pozemkový úřad - vyjádření

S výstavbou a rekonstrukcí polních cest souhlasíme za předpokladu respektování níže uvedených podmínek:

- V místě stavby se nachází podzemní sítě vodovodu a kanalizace v naší správě.
- Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je 1,5 m od vnějšího líce potrubí.
- Odvodnění z polních cest **nesmí být zaústěno** do tlakové kanalizace v naší správě.
- Podzemní vedení musí být při stavbě respektováno a **před zahájením stavebních prací vytýčeno** na místě samém, investor poté obdrží Zápis o vytýčení podzemního zařízení RAVOS, s.r.o. Bližší informace: p. Bréda (vodovod), tel. 725 748 154 - p. Týče (kanalizace), tel. 739 836 343.
- Veškeré změny a odchylky od schváleného projektu musí být předem projednány a odsouhlaseny s provozovatelem.

Platnost vyjádření je 1 rok ode dne vydání.

RAVOS, s.r.o.
Františka Diepolda 1870
269 01 Rakovník
DIČ: CZ47546662

A. B.
Ing. Veronika Marešová
manažerka technického útvaru