

## Vysvětlení zadávací dokumentace č.1

veřejné zakázky malého rozsahu s názvem:

„Rekonstrukce části polní cesty HC3 v k.ú. Přílepy“

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Rakovník zasílá Vysvětlení zadávací dokumentace analogicky podle ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“)

### Identifikace zadavatele

<b>Zadavatel:</b>	<b>Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Rakovník</b>
<b>Sídlo:</b>	Lubenská 2250, 269 01 Rakovník
<b>Zastoupený:</b>	Ing. Silvie Römerová, vedoucím Pobočky Rakovník
<b>Kontaktní osoba</b>	Ing. Jan Šlajchrt
	<a href="mailto:j.slajchrt@spucr.cz">j.slajchrt@spucr.cz</a> , +420 724 864 922
<b>IČO / DIČ</b>	01312774 / CZ 01312774
<b>Internetová adresa profilu zadavatele:</b>	<a href="https://zakazky.spucr.cz">https://zakazky.spucr.cz</a>
<b>ID Datové schránky:</b>	z49per3
<b>Č.j. / Spis. zn.:</b>	SPU 164581/2020 / SP3723/2020-537213
<b>Druh veřejné zakázky:</b>	Stavební práce

Dne 15. 5. 2020 obdržel zadavatel veřejné zakázky „Rekonstrukce části polní cesty HC3 v k.ú. Přílepy“ v elektronické podobě žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v následujícím znění:

#### Dotaz č. 1:

Na základě projektové dokumentace (příloha č.7) C - C03, výkres HC3 vzorový příčný řez a soupisu prací (příloha č.6), žádáme o ujasnění skladby krajnice nově navržené komunikace. V projektové dokumentaci (výkres HC3 vzorový příčný řez) je uvedena drenáž krajnice (označena jako drenáž ve stísněných podmínkách). Skladba krajnice, resp. drenáž krajnice obsahuje materiály Jako je geotextílie geofiltex 300g/m<sup>2</sup>, štěrk 32/63 a drenážní potrubí pr. 100mm. Tyto položky neobsahuje soupis prací (příloha č.6).

Otázka:

Chápe uchazeč správně, že drenáž krajnice se na této stavbě nebude provádět?

**Zadavatel poskytuje toto vysvětlení zadávací dokumentace:**

**Dotaz č. 1:**

Jelikož předmětem samotné realizace je pouze stavební objekt SO01 a SO03 začínající na staničení 0,49365km a končící na 0,66265km z celkového rozsahu stavby polní cesty HC3, kde v příčných řezech (příloha č. 7 - C04 HC3 PRICNE1\_100) není drenáž zakreslena a vzhledem k dostatečným prostorovým podmínkám se drenáž ve stísněných podmínkách nebude na stavbě provádět.

V Rakovníku dne 18. 5. 2020

.....  
Ing. Silvie Römerová  
vedoucí Pobočky Rakovník