

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Dodatečná informace č. 1

podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon")

Zadavatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice
Sídlo:	Haltravská 438, 344 01 Domažlice
Právní forma:	Organizační složka státu
Zastoupený:	Ing. Janem Kaiserem, vedoucím Pobočky Domažlice
IČO / DIČ:	01312774 / CZ 01312774

Název veřejné zakázky:	Oprava mostu v k. ú. Přívozec
Sp. značka / Systémové číslo VZ:	SP3525/2020-504202 / P20V00001562
Č.j.:	SPU 184586/2020
Druh zadávacího řízení:	dle § 3 písm. a) zákona, zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky:	Stavební práce

Zadavatel Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice, obdržela dne 28.05.2020 žádost účastníka o vysvětlení zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané v zjednodušeném podlimitním řízení s názvem „**Oprava mostu v k. ú. Přívozec**“. V souladu s ust. § 98 odst. 3 zákona sděluje Zadavatel k dotazu uvedenému v žádosti následující informaci:

Dotaz č. 1

Dobrý den.

Prosím o zodpovězení našich dotazů:

1. V soupisu prací není kotvení říms k nosné konstrukci pomocí kotvy do vývrtu.
2. Převedení koryta potoka po dobu výstavby.
3. Příplatky za pronájem lešení jsou uvedeny je pro 1 den.

Děkuji

Odpověď č. 1

Zadavatel níže uvádí odpovědi na jednotlivé body dotazu č. 1

1. Je navrženo kotvení říms na výztuž vyčnívající z boku nosné konstrukce, kotvy říms do vývrtu nejsou nutné, pokud by zhotovitel chtěl způsob kotvení upravit na kotvy do vývrtu, zahrne jejich cenu do položky výztuž říms.

2. Zhotovitel navrhne úpravu potoka dle svých technologických potřeb. Cenu za jím zvolený postup zahrne do položek souvisejících činností (založení mostu).
3. Vzhledem k tomu, že délka nutného nájmu lešení plyne z technologických potřeb zhotovitele, je potřeba jednotku nebrat jako jeden den, ale jako jeden komplet. Zhotovitel nacení v této položce lešení v jím uvažované a pro provedení díla nezbytné délce nájmu.

Domažlice 02.06.2020

Elektronicky podepsáno

Otisk úředního razítka

.....
Ing. Jan Kaiser
vedoucí Pobočky Domažlice
Státní pozemkový úřad

Vypraveno dne:

viz časový údaj uveřejnění na Profilu zadavatele E-ZAK SPÚ