

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

|                    |                                                                                  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zadavatel:</b>  | Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj |
| <b>Sídlo:</b>      | Husitská 1071/2, 415 02 Teplice                                                  |
| <b>Zastoupený:</b> | PhDr. Ing. Mgr. Oldřichem Valhou, MBA, ředitelem KPÚ pro Ústecký kraj            |
| <b>IČO / DIČ:</b>  | 01312774 / CZ 01312774                                                           |

|                                |                                                          |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Název veřejné zakázky:</b>  | Polní cesty HPC1 v k. ú. Stránky a VPC2 v k. ú. Veletice |
| <b>Sp. značka / č.j.:</b>      | SP4714/2020-508101 / SPU 198937/2020/508101/Vět.         |
| <b>Druh zadávacího řízení:</b> | dle § 3 písm. a) zákona, zjednodušené podlimitní řízení  |
| <b>Druh veřejné zakázky:</b>   | stavební práce                                           |

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky s názvem - Polní cesty HPC1 v k. ú. Stránky a VPC2 v k. ú. Veletice, obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 08.06.2020 Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel poskytuje k tomuto podání v souladu s ust. § 98 odst. 3 zákona, vysvětlení zadávací dokumentace.

### Dotaz:

V zadávací dokumentaci v soupisu prací - SO 104 - Polní cesta mimo zástavbu a SO 104 - Polní cesta v zástavbě je obsažena položka č. 77 a č. 35 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302.

Dne 1.6.2019 vstoupila v účinnost vyhláška č. 130/2019Sb. o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem.

Tato vyhláška ukládá povinnost před zahájením frézování, popř. bouráním asfaltovou směs zatřídit do jedné z kvalitativních tříd ZAS-T1 až ZAS-T4.

Pokud toto zatřídění neproběhne, bude asfaltová směs považována za odpad, popř. za nebezpečný odpad. Vzhledem k těmto skutečnostem žádáme zadavatele o stanovení kvalitativní třídy asfaltové směsi určené k frézování, popř. bourání na této stavbě tak, aby účastníci mohli reálně ocenit položku Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302. Nejasnost ohledně kvalitativní třídy brání účastníkům v úvaze ohledně dalšího využití, popřípadě ukládky materiálu. Zatřídění má vliv na způsob využití asfaltové směsi např. recyklaci, případně na výši poplatku skládkovného za asfaltovou směs.

V případě zatřídění asfaltové směsi do kvalitativní třídy ZAS-T4 je poplatek za uložení asfaltové směsi ve výši 8.100,- Kč za tunu, což by v součtu významně ovlivnilo celkovou cenu za uložení asfaltové směsi a bylo by to finančně nákladné.

Otázka: S jakou kvalitativní třídou má uchazeč kalkulovat?

**Odpověď:**

Projektová dokumentace byla zpracována před nabytím účinnosti vyhl. č. 130/2019 Sb. a v rámci projektové přípravy nebylo provedeno vzorkování odstraňovaného asfaltového povrchu. Vzhledem k tomu, že nebylo provedeno vzorkování (§3 odst. (3)) a nelze prokazatelně doložit, že byl odstraňovaný asfaltový povrch realizován po 1.1.2000 (§3 odst.(2)), je nutno dle vyhl. č. 130/2019 Sb. asfaltovou směs zařadit do kvalitativní třídy ZAS-T4.

Uchazeč by měl v rámci zadávacího řízení kalkulovat se zařazením odstraňované asfaltové směsi do kvalitativní třídy ZAS-T4.

V Teplicích dne 09.06.2020

.....  
PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA  
ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

V zastoupení:

Ing. Pavel Pojer  
zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj