

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Zadavatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
Sídlo:	Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3
Zastoupený:	Ing. Jiří Veselý, ředitel
IČO / DIČ:	01312774 / CZ 01312774

Název veřejné zakázky:	Novostavba vedlejší polní cesty C10, souběžného odvodňovacího drénu, zatrubněné odvodnění OZ1 a novostavba odvodňovacího příkopu OP4, rekonstrukce příkopu OP5 v k. ú. Trubská okr. Beroun
Sp. značka / č. j.:	SP5639/2020-537101 / SPU 203752/2020
Druh zadávacího řízení:	dle § 3 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky:	stavební práce

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky, obdržel dne 10. 6. 2020 Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel podává následující vysvětlení:

Dotaz:

1) V soupisu prací objektů zatrubněného odvodnění jsou obsaženy položky na dodávku ŽB trub DN 400 a 500 mm. Dle technické zprávy je část těchto trub z důvodu velkého podélného sklonu s čedičovou výstelkou. V soupisu prací část však specifikace o čedičové výstelce chybí. Žádáme zadavatele o doplnění této specifikace do soupisu prací, aby byla zajištěna porovnatelnost nabídek.

2) Z důvodu velkého podélného sklonu části stok není možné realizovat dna kanalizačních šachet z betonových prefabrikátů jak je uvedeno v projektové dokumentaci. Lze prefabrikovaná šachtová dna nahradit monolitickými zhotovenými přímo na stavbě?

Odpověď:

1) V upravené příloze č. 3 (výkaz výměr) byly doplněny plné popisy u položek trub s čedičovou výstelkou a PE povlaky stupadel u skruží revizních šachet.

2) Prefabrikovaná šachtová dna jsou výrobci dodávána se sklonem kynety včetně vložek potrubí až 25%. Pro napojení potrubí lze využít i úhlovou odchylku osy trub ve spoji definovanou ČSN EN 1916. Prefabrikované výrobky byly zvoleny s ohledem na požadovanou jakost, přesnost, životnost a rychlost výstavby. Monolitické šachty nejsou přípustné. V případě problematického napojení potrubí do prefabrikovaných šachet, budou objednány prefabrikované šachty bez kynety s převýšenými šachtovými vložkami nebo pouze s otvory pro vložení žebet. trub, zabetonováním a utěsněním. Kyneta bude následně vytvarována a dobetonována v souladu s ČSN EN 1917.

ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

Sídlo Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3- Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774

Zadavatel společně s Vysvětlením zadávací dokumentace č. 1 uveřejňuje upravený / aktualizovaný výkaz výměr a činností.

Termín pro podání nabídky se nemění, došlo pouze k upřesnění popisu 2 položek.

V Praze dne 11. 6. 2020

.....
Ing. Jiří Veselý
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj
a hl. m. Praha