

Vysvětlení, změna a doplnění zadávací dokumentace č. 3

dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Sídlo:	Husitská 1071/2, 415 02 Teplice
Zastoupený:	PhDr. Ing. Mgr. Oldřichem Valhou, MBA, ředitelem KPÚ pro Ústecký kraj
IČO / DIČ:	01312774 / CZ 01312774

Název veřejné zakázky:	Polní cesty HPC1 v k. ú. Stránky a VPC2 v k. ú. Veletice
Sp. značka / č.j.:	SP4714/2020-508101 / SPU 206998/2020/508101/Vět.
Druh zadávacího řízení:	dle § 3 písm. a) zákona, zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky:	stavební práce

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, zadavatel výše uvedené veřejné zakázky s názvem - Polní cesty HPC1 v k. ú. Stránky a VPC2 v k. ú. Veletice, obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 09.06.2020 Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel poskytuje k tomuto podání v souladu s ust. § 98 odst. 3 zákona, vysvětlení zadávací dokumentace a v souladu s ust. § 99 odst. 1 a 2 zákona, mění a doplňuje zadávací dokumentaci.

Přesné znění žádosti:

Dotaz k RSZ 1071n, RSZ 1042On

V položce č. 58591003 pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 70% vápna je uvedena objemová hmotnost zeminy 1300 kg/m³. Jedná se o hmotnost v sytném stavu nebo po stavu po zhutnění? Pokud je to hmotnost v sytném stavu, žádáme o uvedení hmotnosti po zhutnění, a následnou úpravu množství výše uvedené položky.

Odpověď:

V položce kód 58591003 - *pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 70% vápna*, byla omylem pro výpočet množství hydraulického pojiva použita objemová hmotnost v sytném stavu – 1300 kg/m³. Správně měla být ve výpočtu použita objemová hmotnost zhutněné zeminy – 1750 kg/m³.

Opravené výměry položek:

RSZ 1042On - SO 104 Polní cesta HPC1 v k.ú. Stránky - Polní cesta mimo zástavbu pol.č. 49 kod 58591003 opravená hodnota - 147,00 t.

RSZ 1071n - SO 107 Polní cesta VPC2 v k.ú. Veletice - Polní cesta mimo zástavbu pol.č. 54 kod 58591003 opravená hodnota - 24,15 t

Na základě výše uvedeného vysvětlení zadávací dokumentace dochází v zadávací dokumentaci k výměně (změně a doplnění) soupisu prací:

RSZ1042On - SO 104 Polní cesta HPC1 v k.u. Stranky - Polní cesta mimo zastavbu (zadání)
za RSZ1042OnX - SO 104 Polní cesta HPC1 v k.ú. Stránky - Polní cesta mimo zastavbu (zadání)

RSZ1071n - SO 107 Polní cesta VPC2 v k.u. Velenice - Polní cesta mimo zastavbu (zadání)
za RSZ1071nX - SO 107 Polní cesta VPC2 v k.ú. Velenice - Polní cesta mimo zastavbu (zadání)

Předmětné soubory ve formátu unixml jsou nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Současně s tímto zadavatel v souladu s § 98 odst. 4 zákona, resp. podle § 99 odst. 2 zákona přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek na:

Datum: 29.06.2020

Hodina: 09:00

Ostatní zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci zůstávají beze změn.

V Teplicích dne 15.06.2020

.....
PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA
ředitel KPÚ pro Ústecký kraj