

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

<b>Zadavatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Mělník
<b>Sídlo:</b>	Bezručova 109, 276 01 Mělník
<b>Zastoupený:</b>	Ing. Oldřichem Smolíkem – vedoucím Pobočky Mělník
<b>IČO / DIČ:</b>	01312774 / CZ 01312774

<b>Název veřejné zakázky:</b>	Polní cesty C4 a C5 v k.ú. Lhota u Dřís
<b>Sp. značka / č. j.:</b>	SP5798/2020-537207 / SPU 234174/2020
<b>Druh zadávacího řízení:</b>	dle § 3 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), zjednodušené podlimitní řízení
<b>Druh veřejné zakázky:</b>	stavební práce

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Mělník jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky, obdržela dne 1. 7. 2020 dvě Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:

### **Dotaz č. 1:**

V PD je navrženo odvodnění pláně podélnou drenáží z trubek PVC 100 mm. V soupisu prací v objektech SO 01 a SO 02 je k podélné drenáži pouze položka „HLOUBENÍ RÝH Š DO 600 MM V HORNINĚ TŘ. 3 OBJEMU DO 100 M<sup>3</sup>“. Žádáme o doplnění dalších položek (drenážní potrubí, geotextilie, a obsyp kamenivem HDK 8/16 dle PD) spojené s podélnou drenáží v obou objektech.

### **Dotaz č. 2:**

U objektů SO 101 a SO 102 chybí dodávka a pokládka drenážních trub včetně opláštění rýhy geotextilií a provedení záspy drceným kamenivem. Žádáme o doplnění chybějících prací do soupisu prací včetně stanovení parametrů drenážních trubek, geotextilie a frakci kameniva.

### **Zadavatel podává následující vysvětlení:**

Na základě provedené kontroly soupisu prací bylo doplněno u objektu SO 01 Polní cesta C4 - položka na drenáž – pol. 38 a u objektu SO 02 Polní cesta C5 – položka na drenáž – pol. 50 (položky obsahují zařízení drenáže vč. potrubí a obsypu).

Následně byly upraveny u objektu SO 01 Polní cesta C4 - položky 23 a 24 a u objektu SO 02 Polní cesta C5 – položky 24 a 25.

Zadavatel společně s Vysvětlením zadávací dokumentace č. 1 uveřejňuje upravený / aktualizovaný soupis prací.

**Termín pro podání nabídky se mění z původního (17. 7. 2020 8:00) na 20. 7. 2020 8:00.**

V Mělníku dne 2. 7. 2020

.....  
Ing. Oldřich Smolík  
vedoucí Pobočky Mělník