PŘÍČNÝ ŘEZ



TABULKA ROZMĚRŮ

VNĚJŠÍ PRŮMĚR TROUBY	NAVÝŠENÍ PÍSKOVÉHO LOŽE	VÝŠKA OBSYPU	NEMĚNNÁ ČÁST
De (mm)	a (mm)	b (mm)	h (mm)
32	5	227	332
63	10	253	363
75	15	260	375
90	15	275	390
125	20	305	425
150	22	328	450

LEGENDA

1 OBNOVENÍ POVRCHU
2 HUTNĚNÝ ZÁSYP VÝKOPOVOU ZEMINOU
3 HUTNĚNÝ OBSYP - PÍSEK
4 POLYETHYLENOVÉ POTRUBÍ PE 100
5 HUTNĚNÉ PÍSKOVÉ LOŽE
6 DRENÁŽ PVC DN80
7 ŠTĚRKOPÍSEK
8 VÝSTRAŽNÁ FÓLIE
9 VYHLEDÁVACÍ VODIČ

Vypracoval	Zodpov.projektant	Hl. ing. projektu	Vedoucí střediska	AGPOL s.r.o. Jungmannova 153/12 779 00 Olomouc Česká republika	
Fraitová	Ing. Feltl, Ph.D.	Ing. Skácel	Ing. Vaculín O., Ph.D.		
Místo stavby k.ú. Malenovice u Zlína		Kraj Zlínský		Počet formátů	2 A4
Investor Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Zlín				Datum	12. 2017
Akce - objekt	**Protipovodňová a protierozní opatření v k.ú. Malenovice u Zlína, etapa I.** SO 13 - Přeložka vodovodní přípojky			Stupeň	DSP a R
				Zakázkové číslo	2804/ 040
				Archivní číslo	2804
Příloha	VZOROVÉ ULOŽENÍ PE POTRUBÍ			Měřítko -	Číslo výkresu **D.13.b.3**