

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“)

Zadavatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Sídlo:	Hroznová 17, 603 00 Brno
Zastoupený:	Ing. Renatou Číhalovou – ředitelkou KPÚ pro JMK
IČ:	01312774
DIČ:	CZ 01312774, není plátce DPH

Název veřejné zakázky:	Polní cesta SO1 a odvodňovací příkop SO4 v k.ú. Klentnice
Sp. značka / č.j.	SP6118/2020-523101 / SPU 237412/2020
Druh veřejné zakázky:	Stavební práce

Zadavateli byla dne 2. 7. 2020 prostřednictvím el. nástroje EZAK doručena žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace. V souladu s §98 odst. 3 zákona zadavatel uveřejňuje znění dotazu i odpovědi na profilu zadavatele.

Dotaz č.1:

Dobrý den, budete v souvislosti s dodatečnou informací č. 2 měnit výkaz výměr? Protože při použití 4% vápnění bude potřeba cca 44,33 tun CaO CL90. Ve VV je ale množství 15,199 t, což neodpovídá 4%.

Odpověď č.1:

Na základě výše uvedeného dotazu uchazeče zadavatel uveřejňuje nové přílohy č. 3a a 3b zadávací dokumentace - upravené soupisy prací, ve kterých je u stavebního objektu *SO1 Polní cesta u položky č. 32 vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin bezprašné* uvedeno nové množství 44,329 t.

Zadavatel upozorňuje, že součástí nabídky musí být oceněné níže uvedené soupisy prací.

Přílohy:

Příloha č. 3a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr – unixml_verze 2-7-2020

Příloha č. 3b soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr – excel_verze 2-7-2020

V Brně dne 3. 7. 2020

Ing. Renata Číhalová
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj