

Váš dopis zn./ze dne: (e-mail) / 04.04.2017

Naše značka: SUSPK/2225/2017

Vyřizuje: Bc. Radek Kladivo (*ko-pri_17.doc 14, 15*)

Tel.: 461 615 195, 602 478 898

E-mail: radek.kladivo@suspk.cz

V Litomyšli dne: 05.04.2017

GAP Pardubice s.r.o.

Ing. Petr Kunc

Pražská 135

530 06 Pardubice

Správa a údržba silnic Pardubického kraje pověřená výkonem vlastnických práv k silnicím II. a III. třídy v Pardubickém kraji (podle § 9 zákona č. 13/1997 Sb.) vydává ve smyslu § 10 odst. 4 písm. b) zákona číslo 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích – ve znění pozdějších předpisů

**stanovisko vlastníka pozemní komunikace
k úpravě stávajícího komunikač. připojení polní cesty C05 (p.p.č. 3052, k. ú. Dlouhá Loučka)
k silnici II/368**

Akce: „Polní cesta C05“

Investor: Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Pardubický kraj, Pobočka Svitavy

Požadujeme splnění podmínek:

- Úprava stávajícího komunikačního připojení bude povolena příslušným silničním správním úřadem – MěÚ Moravská Třebová, odbor dopravy.**
- Souhlas vlastníka silnice je podmíněn vydáním kladného stanoviska Policie ČR, KŘP Pardubického kraje, dopravní inspektorát ve Svitavách.
- Komunikační připojení musí splňovat podmínky pro připojování sousedních nemovitostí k silnicím uvedené v § 12 Vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.
- Musí být zachováno odvodnění silnice II/368, proto bude součástí sjezdu trubní propustek. Minimální světlost trub pro délku propustku přes 10,0 m při sklonu propustku do 2 % musí být dle § 12 vyhlášky č. 104/1997 Sb. **800 mm – předložená PD nesplňuje!**
Dle potřeby bude pročištěn silniční příkop. Niveleta potrubí a délka případného pročištění příkopu bude projednána se Správou a údržbou silnic Pardubického kraje, cestm. Moravská Třebová, tel. 461 316 034. Trouby budou ukončeny šikmými čely.
- Stavební uspořádání komunikačního připojení musí být takové, aby se zabránilo stékání srážkové vody na vozovku silnice II/368 a jejímu znečištění.
- V místě napojení na silnici bude provedeno zarovnění kraje vozovky, svislé napojení na kryt stávající konstrukce musí být řádně utěsněno vhodnou technologií.
- Sjezd musí plynule navazovat na niveletu silnice, povrch bude proveden v bezprašné, lehce čistitelné úpravě.
- Minimálně 0,5 metru od zpevněné krajnice silnice nebude žádná součást komunikačního připojení převyšovat povrch vozovky silnice II/368 (aby nebyla v zimním období tvořena překážka pro pluhování).**

9. Odstranění sněhové hrázky v zimě si zajistí vlastník komunikačního připojení bez nároku na úhradu od Správy a údržby silnic Pardubického kraje.
10. Dle znění § 12, odst. 6, Vyhlášky č. 104/97 Sb. „vlastník komunikačního připojení zajišťuje řádnou údržbu celého připojení“, je jeho investorem a stavba zůstává v jeho majetku.
11. Po realizaci komunikačního připojení bude investorem stavby vlastník silnice (SÚS Pk, MS Litomyšl – 461 615 195) vyzván k jeho kontrole.

Platnost tohoto stanoviska je 24 měsíců ode dne vydání. V případě, že dojde v této době k opravě/modernizaci/rekonstrukci dotčené pozemní komunikace, je nutné vydané stanovisko aktualizovat!

Bc. Antonín Havlík
vedoucí oddělení MS Litomyšl

Na vědomí: SÚS Pk, cestm. M. Třebová (e-mail)