

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Zadavatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, Pobočka Benešov
Sídlo:	Žižkova 360, 265 01 Benešov
Zastoupený:	Ing. Ondřej Tůma, vedoucí
IČO / DIČ:	01312774 / CZ 01312774

Název veřejné zakázky:	Výstavba polních cest C3 a C4 kategorie P 4,0/30 v k.ú. Býkovice u Louňovic a Načeradec t
Sp. značka / č. j.:	SP1900/2020-537202/ SPU 041275/2020
Druh zadávacího řízení:	dle § 53 Zákona 134/2016 Sb.
Druh veřejné zakázky:	stavební práce

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, Pobočka Benešov jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky, obdržel dne 17.7. 2020 Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel podává následující vysvětlení:

Dotaz:

Prosíme o upřesnění co je platné:

V objektech komunikace pozemní je ve výkazu výměr vrstva šterkopísku tl. 150 mm a vrstva vibrovaného šterku ŠV 180 mm.

Ve vzorovém řezu a v technické zprávě je souvrství a to ŠTD 0/32 tl. 150 mm a ŠTD 0/63 tl. 180 mm.

Odpověď:

Platí údaj v technické zprávě, tj. souvrství tj. položka 36 ŠTD frakce 0/32 tl. 150 mm a položka 37 ŠTD frakce 0/63 tl. 180 mm .

Opravený výkaz výměr zasíláme v příloze.

Termín pro podání nabídky zůstává beze změny.

V Benešově dne 17.7. 2020



STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj
a hlavní město Praha - Pobočka Benešov
Žižkova 360
256 01 Benešov

②

Ing. Ondřej Tůma, vedoucí Pobočky Benešov