

VYSVĚTLENÍ č. 2

zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Protierozní meze a polní cesty v k.ú. Oldřichovice“

Zadavatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Sídlo:	Zarámí 88, 760 41 Zlín
Zastoupený:	Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský kraj
IČ:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

Název veřejné zakázky:	Protierozní meze a polní cesty v k.ú. Oldřichovice
Sp. značka: / č.j.:	SP7275/2020-525101 / SPU 256943/2020
Druh zadávacího řízení:	zjednodušené podlimitní řízení dle § 3 písm. a) zákona
Druh veřejné zakázky:	stavební práce

Zadavatel Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, obdržel žádosti účastníků o vysvětlení zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Protierozní meze a polní cesty v k.ú. Oldřichovice“. V souladu s ust. § 98 odst. 3 zákona sděluje zadavatel k dotazům uvedeným v žádostech následující informace:

Dotaz č. 1:

SO 101/ pol. 50: podle našeho posouzení má tato položka chybnou výměru, výška geobuněk je 200 mm.

Odpověď č. 1:

Do soupisu prací byla upravena kubatura zásypové vrstvy geobuněk štěrkodrtí na výšku 200 mm. Zadavatel v příloze tohoto vysvětlení předkládá aktualizovanou přílohu č. 5 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve formátu unixm1 v elektronické podobě. Toto aktuální platné znění přílohy č. 5 nahrazuje verzi, která byla zveřejněna na profilu zadavatele.

Dotaz č. 2:

SO 102/ pol. 36: podle našeho posouzení má tato položka chybnou výměru, výška geobuněk je 200 mm.

Odpověď č. 2:

Do soupisu prací byla upravena kubatura zásypové vrstvy geobuněk štěrkodrtí na výšku 200 mm. Zadavatel v příloze tohoto vysvětlení předkládá aktualizovanou přílohu č. 5 Soupis

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve formátu unixml v elektronické podobě. Toto aktuální platné znění přílohy č. 5 nahrazuje verzi, která byla zveřejněna na profilu zadavatele.

Dotaz č. 3:

SO 102/ pol. 13: čeho se týká zásyp v rámci této položky?

Odpověď č. 3:

Položka zpětného zásypu zahrnuje kubatury, které jsou v rekapitulaci a výkazu kubatur uváděny pod zpětnými zásypy komunikace. Výpočty těchto kubatur vychází z příčných řezů a zahrnují veškeré zeminy, které jsou potřebné pro dosypání okolo tělesa komunikace nebo dotvarování okolního terénu do navrženého profilu (vč. příkopu) a které vznikly výkopem nebo sejmutím humózních vrstev.

Dotaz č. 4:

Na veřejnou zakázku Protierozní meze a polní cesty v k.ú. Oldřichovice jsou na profilu zadavatele k dispozici Přílohy zadávací dokumentace v souboru zip. Po stažení tohoto souboru a otevření je příloha č. 5 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v souboru xml. A nelze jej normálně otevřít. Prosíme tedy o zveřejnění přílohy č. 5 v souboru excel.

Odpověď č. 4:

Zadavatel v souladu ust. § 12 Vyhlášky č. 169/2016 Sb. použil soupis prací v elektronické podobě v takovém otevřeném formátu, který umožní přenos dat a jejich zpracování různými softwarovými produkty pro sestavení soupisu prací, pro sestavení nabídkové ceny a zároveň se jedná o formát volně dostupný. Současně zadavatel v bodu 14.2.1. Zadávací dokumentace stanovil, že nabídka dodavatele bude obsahovat oceněný soupis prací, a to výhradně ve formátu unixml – otevřeném, volně dostupném elektronickém formátu (specifikace na www.unixml.cz). Předložení soupisu prací v jiném formátu bude ze strany zadavatele považováno za nedodržení zadávacích podmínek. Zadavatel soupis prací ve formátu Excel neposkytne.

Část soupisu prací byla opravena. Zadavatel v příloze tohoto vysvětlení předkládá aktualizovanou část zadávací dokumentace, a to přílohu č. 5 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve formátu unixml v elektronické podobě. Toto aktuální platné znění přílohy č. 5 nahrazuje verzi, která byla zveřejněna na profilu zadavatele. Účastníci jsou povinni předložit v nabídce platnou aktualizovanou podobu přílohy č. 5 uvedenou v příloze tohoto vysvětlení ve formátu unixml.

Ostatní části zadávací dokumentace zůstávají v platnosti beze změn.

Ve Zlíně dne 20. 7. 2020

Ing. Mlada Augustinová
ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský kraj

Příloha:

Aktualizovaný Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr – příloha č. 5