

VYSVĚTLENÍ č. 3

zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Vodohospodářské opatření v trati Vesník a Pohoř v k.ú. Zašová“

Zadavatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Sídlo:	Zarámí 88, 760 41 Zlín
Zastoupený:	Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský kraj
IČ:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

Název veřejné zakázky:	Vodohospodářské opatření v trati Vesník a Pohoř v k.ú. Zašová
Sp. značka: / č.j.:	SP7095/2020-525101 / SPU 270440/2020
Druh zadávacího řízení:	otevřené řízení dle § 3 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
Druh veřejné zakázky:	stavební práce

Zadavatel Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, obdržel žádost účastníka o vysvětlení zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Vodohospodářské opatření v trati Vesník a Pohoř v k.ú. Zašová“. V souladu s ust. § 98 odst. 3 zákona sděluje zadavatel k dotazu uvedenému v žádosti následující informace:

Dotaz č. 1:

SO 01 Polní cesta C8, Polní cesta C44

V projektové dokumentaci se ve výkresech C.2.2.3 a C.1.2.3 uvádí, že drenážní potrubí má být obsypáno šterkopískem. Ve výkazu výměr však položka na obsyp potrubí chybí. Žádáme o doplnění této položky do VV.

Odpověď č. 1

Položka drenážního potrubí (212752702) zahrnuje jak samotné drenážní potrubí, tak jeho lože i obsyp. Položku je třeba takto ocenit jako komplet.

Dotaz č. 2:

SO 02 Odvodňovací prvek OP8

Ve výkazu výměr je uvedena položka číslo 76 – 327323128: Opěrné zdi a valy z betonu železového bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 30/37. V technické zprávě na straně číslo 3 je uvedena pro opěrnou zídku třída betonu: C30/37-vliv prostředí XC4-XF3-XA1.

Vzorový příčný řez OP8 – D.2.b.3.1 udává třídu betonu C30/37 – vliv prostředí XC4-XF3-XA1.

Opraví zadavatel výkaz výměr?

Odpověď č. 2:

Konstrukce opěrných zdí jsou z betonu C30/37, čemuž odpovídá i zvolená položka rozpočtu (327323128). Další podrobné členění dle vlivů prostředí apod. ceníky již více nerozvádějí. Zhotovitel ocení a realizuje konstrukci dle přesných specifikací betonu uvedených v projektové dokumentaci.

Dotaz č. 3:

SO 02 – Odvodňovací prvek OP8

Ve výkazu výměr je uvedena položka číslo 97- 894302171: Stěny šachet tl nad 200 mm ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37. Výkres D.2.b.7.1. – šachty udává pro šachty třídu betonu C 30/37 – vliv prostředí XC3-XF3-XA1. Opraví zadavatel výkaz výměr?

Odpověď č. 3:

Viz. odpověď č. 2. V položce je uveden beton C 30/37, zohledněny však budou specifikace betonu dle projektové dokumentace, které již nejsou dále v položce upřesňovány.

Ve Zlíně dne 28. 7. 2020

Ing. Mlada Augustinová
ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský kraj
v z. Ing. Lubomír Holubec
zástupce ředitelky