

**PONTIKA s.r.o.**  
**Sportovní 4**  
**Karlovy Vary**  
**360 09**

VÁŠ DOPIS ZN.	ČÍSLO JEDNACÍ LCR955/000453/2017	SPISOVÁ ZNAČKA LCR010482/2017	DATUM 7.3.2017
VYŘIZUJE Valent	TELEFON 956 955 501	GSM 725 257 293	FAX --
			E-MAIL ondrej.valent@lesy-cr.cz

**Věc: Vyjádření správce toku k akci „Vedlejší polní cesty 1N, 2N, 5N v k.ú. Radyně“ – DSP/PDPS**

Lesy České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Berounky, obdržely Vaši žádost o vyjádření správce toku k předložené projektové dokumentaci pro vydání stavebního povolení a pro provedení stavby (DSP/PDPS - dále jen PD) na akci „Vedlejší polní cesty 1N, 2N, 5N v k.ú. Radyně“ (dále jen stavba). V příloze žádosti byly elektronicky zaslány podklady – PD řešící výstavbu vedlejších polních cest VPC 1N, VPC 2N a VPC 5N v k.ú. Radyně.

Investorem stavby je ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj. Předloženou PD vypracovala projektová kancelář PONTIKA s.r.o., se sídlem Štúrova 15, 360 04 Karlovy Vary.

Předložená PD řeší výstavbu 3 polních cest pro obsluhu okolních nemovitostí. Komunikace jsou navrženy jako vedlejší polní cesty (VPC) v kategorii 3,5/20, zpevněné. Povrch cest je zpevněný, nestmelený, v místech napojení na veřejné komunikace stmelený, v obloucích komunikací bude provedeno rozšíření a v trase několik výhyben délky 15 m. Pro odvodnění cest v místech větších podélných spádů budou osazeny svodnice uložené v betonu, svodnice budou svedeny do vsakovací jámy vysypané štěrkem. Podél celých tras cest budou osazeny trativody pro odvodnění pláně komunikací, s vyvedením do terénu na vhodných místech nebo do vsakovacích jam s vysypaným štěrkem. Výstavba cest si vyžádá kácení stromů.

Navržená polní cesta VPC 1N je situována mezi dvěma poli a na rozhraní pole a lesa. Začíná napojením na silnici II/207 a dále pokračuje směrem na sever, poté se stáčí na východ a končí napojením na VPC 2N u hráze rybníka situovaným na p.p.č. 963.

VPC 2N je situována mezi dvěma poli a na rozhraní pole a lesa. Začíná napojením na silnici II/207 a dále pokračuje směrem na sever a končí napojením na stávající polní cestu.

VPC 5N je situována mezi polem a venkovskou zástavbou. Začíná napojením na VPC 2N, dále pokračuje směrem na východ a končí napojením na silnici III/2071.

U VPC 2N dojde v její trase na třech místech ke křížení vodotečí, ty budou pod cestou provedeny propustky, které jsou v rámci stavby nové cesty navrženy. Jedná se o propustky DN600 z korugované roury délky 6m obetonované betonem C30/37 XA3 vyztuženého kari sítí (100x100, ø8mm), minimální krytí betonem nad horní hranou roury je 50mm. Podklad pod profilem bude



proveden betonem C30/37 XA3 o tloušťce 200mm. Čela budou vyhotovena z lomového kamene do betonu C30/37 XA3.

Na základě podkladů předložených k vyjádření, dojde v rámci navržené polní cesty VPC 2N k dotčení vodních toků ve správě **Lesy České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Berounky**.

- IDVT 10282747 „bezejmenný PB přítok LBP Luhovského potoka“, ČHP 1-11-02-0140: křížení s VPC 2N – propustek (km 0,723).
- IDVT 10252230, LBP Luhovského potoka, ČHP 1-11-02-0140: trasa VPC 2N vede částečně podél.
- IDVT 10274398 „bezejmenný LB přítok LBP Luhovského potoka“, ČHP 1-11-02-0140: VPC 2N začíná na hrázi rybníka, do kterého tento v.t. vtéká.
- IDVT 10264000 „bezejmenný PB přítok IDVT 10282747“, ČHP 1-11-02-0140: křížení s VPC 2N před nátokem do rybníčku – propustek (km 0,889), trasa VPC 2N vede částečně podél.

Dále dojde k dotčení HOZ (hlavní odvodňovací zařízení), IDVT 10276514, kterého nejsme správcem. Otevřené koryto tohoto HOZ kříží VPC 2N propustkem (km 0,595).

Stavby v našem majetku na výše uvedených tocích neevidujeme.

**Lesy České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Berounky**, jako určený správce výše uvedených vodních toků, sdělují, že s předloženou PD a realizací akce souhlasí, za podmínky splnění následujících požadavků:

1. U propustků požadujeme před nátokem a pod výtokem doplnit opevnění ve dně a březích rovnaninou z lomového kamene v rámci pozemku obce, s napojením na stávající koryto toku tak, aby nedocházelo k vymílání a poškozování koryta. Doporučujeme minimální velikost kamene 120 kg a rozsah opevnění min. 2 m nad a pod propustkem. Opevnění bude součástí stavby.
2. Popis těchto opatření požadujeme doplnit do textové části PD a ve výkresové části doplnit vzorový příčný řez opevnění nad a pod propustky.  
Po domluvě se správcem toku nám budou opravené přílohy poskytnuty před vydáním stavebního povolení.
3. Stavba bude realizována dle předložené a schválené projektové dokumentace (DSP/PDPS), doplněné dle výše uvedených podmínek a připomínek.
4. Mimo v PD uvedená opatření (propustky) nesmí stavba ovlivnit průtočný profil vodních toků v naší správě. Případné zásahy nad rámec PD je třeba nejdříve předem projednat se správcem toku.
5. Koryta vodních toků a přilehlé území bude uvedeno do původního stavu, dle požadavků projednaných se správcem vodního toku.

6. Správa toků bude informována o průběhu prací, týkajících se toků v jeho správě. Zahájení a ukončení prací bude písemně oznámeno správci toků na výše uvedený e-mail. Případné závady budou odstraněny dle připomínek správce toku na náklady investora akce.
7. Budeme přizváni k odsouhlasení provedených prací, např. formou zápisu do stavebního deníku a k závěrečné kontrolní prohlídce (kolaudaci). Požadujeme, aby koryto toku v naší správě odpovídalo stavu při předání.
8. Veškeré objekty vybudované v rámci stavby zůstávají ve správě investora stavby, nebo jeho právního nástupce, který odpovídá za škody vzniklé při stavbě, nebo provozu díla.
9. Zajištění průtočnosti propustků a jejich údržba náleží investorovi stavby nebo jeho právnímu nástupci. Případně odstraní škody na tocích vzniklé při stavbě nebo provozu díla dle požadavků správce toků.
10. Koryto toku v místě nátoky a výtoky propustků bude udržováno v řádném a provozuschopném stavu investorem (jeho právním nástupcem) objektů budovaných v rámci stavby.
11. Po domluvě se správcem toku nám bude poskytnuto zaměření skutečného provedení stavby.
12. V případě zásahu do břehového porostu vodních toků v naší správě bude tento zásah oznámen a prokonzultován se správcem toku.
13. Při samotné realizaci požadujeme, aby zvláště nebezpečné a závadné látky se nedostaly do toků v naší správě a abychom byli o jakékoliv mimořádné události týkající se toků v naší správě neprodleně informováni na výše uvedená telefonní čísla.
14. Veškeré stavební materiály včetně výkopového materiálu budou ukládány mimo záplavové území.
15. Uskladňování PHM, olejů a ostatních závadných látek včetně doplňování do strojů bude prováděno výhradně mimo záplavová území.
16. Bude zamezeno transportu sedimentu do vodních toků. V případě transportu sedimentu do toků v naší správě bude tento odstraněn na náklady investora stavby nebo jeho právního nástupce.
17. V případě nutnosti aplikace závadných látek do vodního prostředí bude na tuto vydána příslušná výjimka ze zákazu.
18. Správa toků – oblast povodí Berounky se nebude finančně podílet na této akci.
19. Stavba bude řádně projednána, včetně souhlasů vlastníků dotčených pozemků.
20. Správa toků nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené vodními toky na majetku na výše uvedené akci.
21. Toto vyjádření nenahrazuje vyjádření vlastníků pozemků a staveb. Stavba bude řádně projednána, včetně souhlasů vlastníků dotčených pozemků.

Toto vyjádření správce dotčeného vodního toku se vztahuje pouze k předloženému stupni PD. Případné následné stupně PD nebo změny budou správci toku předloženy k vyjádření.





LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S. P., SPRÁVA TOKŮ - OBLAST POVODÍ BEROUNKY

Sukova 2820/40, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, tel. +420 956955111, ost55@lesy-cr.cz, ID DS:e8jcfst

Lesy České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Berounky upozorňují, že k uvedené dokumentaci se vyjadřují pouze jako správce výše zmíněných toků a na pozemcích pod tímto tokem Lesy České republiky, s.p. právem hospodařit s majetkem České republiky nedisponují a toto vyjádření tak nenahrazuje vyjádření majitele pozemků a staveb.

S pozdravem

Lesy České republiky, s.p.  
Sukova 2820/40, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň  
tel. +420 956955111, ost55@lesy-cr.cz  
ID DS:e8jcfst

František Šampalík

vedoucí správy toků – oblast povodí Berounky

Příloha: -  
Na vědomí: -

Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08  
Spisová značka AXII 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
Lesy České republiky, s.p., jsou držitelem osvědčení o účasti v certifikaci lesů, loga PEFC (08-2101/0001) a certifikátu C-o-C.

Státní podnik Lesy České republiky, s.p., zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání a dodržuje maximální transparentnost, legalitu a etiku. Součástí firemní kultury státního podniku Lesy České republiky, s.p., je Criminal compliance program (viz [www.lesy-cr.cz](http://www.lesy-cr.cz)), který stanoví zásady a pravidla jednání zaměstnanců či jiných osob jednajících za státní podnik Lesy České republiky, s.p. (dále jen „zaměstnanec“). Každý zaměstnanec má povinnost oznámit jakékoli podezření či nelegální jednání. V jakémkoli případě, kdy je jednání zaměstnance v rozporu s Criminal compliance programem, dále je považovat za jednání v rámci nebo v zájmu státního podniku Lesy České republiky, s.p. Takové jednání je možné oznámit, a to i anonymně způsoby uvedenými na webových stránkách [www.lesy-cr.cz](http://www.lesy-cr.cz).

