

Klimatizační jednotky						
Pořadí	Název zařízení	Výrobní číslo	Typ	Typ chladiva - hmotnost	Četnost za období	Místo plnění
1.	TOSHIBA	44280012	MM-AO280CT	R-407C, 22 kg	1x ročně	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
			Vyčištění lamel chladiče Vyčištění ventilátoru Kontrola uchycení el. vodičů, jejich izolace Kontrola úniku chladiva Kontrola celkového tech. stavu, nátěrů, izolací Doplnění chladicí kapaliny Autorestart			Venkovní jednotka - budova C, Střecha
1.1.	Název zařízení	Místo plnění	Typ	Počet kusů	Četnost za období	Umístění vnitřní jednotky
	TOSHIBA	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3	MM-C042	10 kusů	1x ročně	Budova C, kancelář č. C102, C103, C109, C110, C111, C112, C113, C115, C116, C117
			Vyčištění/výměna vzduchového filtru Vyčištění odtokového potrubí Vyčištění povrchu jednotky a výfukových lamel od prachu Kontrola funkce ovládání Kontrola funkce naklápění klapek Kontrola funkce ventilátoru Kontrola úniku chladiva Kontrola teploty výstupního vzduchu Doplnění chladicí kapaliny Vizuální kontrola přívodních kabelů a zavěšení celé jednotky			
2.	Název zařízení	Výrobní číslo	Typ	Typ chladiva - hmotnost	Četnost za období	Místo plnění
	TOSHIBA	54180005	MM-AO280CT	R-407C, 23 kg	1x ročně	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
			Vyčištění lamel chladiče Vyčištění ventilátoru Kontrola uchycení el. vodičů, jejich izolace Kontrola úniku chladiva Kontrola celkového tech. stavu, nátěrů, izolací Doplnění chladicí kapaliny Autorestart			Venkovní jednotka - budova C, Střecha
2.1.	Název zařízení	Místo plnění	Typ	Počet kusů	Četnost za období	Umístění vnitřní jednotky
	TOSHIBA	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3	MM-C042 MM-C056	2 kusy 8 kusů	1x ročně	Budova C, kancelář č. C017, C018, C019, C020, C101, C104, C105, C114, C107, C108
			Vyčištění/výměna vzduchového filtru Vyčištění odtokového potrubí Vyčištění povrchu jednotky a výfukových lamel od prachu Kontrola funkce ovládání Kontrola funkce naklápění klapek Kontrola funkce ventilátoru Kontrola úniku chladiva Kontrola teploty výstupního vzduchu Doplnění chladicí kapaliny Vizuální kontrola přívodních kabelů a zavěšení celé jednotky			
3.	Název zařízení	Výrobní číslo	Typ	Typ chladiva - hmotnost	Četnost za období	Místo plnění
	TOSHIBA	44780004	MM-AO280CX	R-407c, 12 kg	1x ročně	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
			Vyčištění lamel chladiče Vyčištění ventilátoru Kontrola uchycení el. vodičů, jejich izolace Kontrola úniku chladiva Kontrola celkového tech. stavu, nátěrů, izolací Doplnění chladicí kapaliny Autorestart			Venkovní jednotka - budova C, Střecha

3.1.	Název zařízení	Místo plnění	Typ	Počet kusů	Četnost za období	Umístění vnitřní jednotky				
	TOSHIBA	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3	MM-C042	7 kusů	1x ročně	Budova C, kancelář č. C009, C010, C011, C012, C013, C014, C015, C016				
			MM-C056	1 kus						
Vyčištění/výměna vzduchového filtru	Vyčištění odtokového potrubí	Vyčištění povrchu jednotky a výfukových lamel od prachu	Kontrola funkce ovládání	Kontrola funkce naklápění klapek	Kontrola funkce ventilátoru		Kontrola úniku chladiva	Kontrola teploty výstupního vzduchu	Doplnění chladicí kapaliny	Vizuální kontrola přívodních kabelů a zavěšení celé jednotky
4.	Název zařízení	Výrobní číslo	Typ	Typ chladiva - hmotnost	Četnost za období	Místo plnění				
	TOSHIBA	408CO225	RAV-SM1100AT-E	R - 410a, 4,75 kg	1x ročně	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3				
Vyčištění lamel chladiče	Vyčištění ventilátoru	Kontrola uchycení el. vodičů, jejich izolace	Kontrola úniku chladiva	Kontrola celkového tech. stavu, nátěrů, izolací	Doplnění chladicí kapaliny	Autorestart	Venkovní jednotka - budova C, Střecha			
4.1.	Název zařízení	Místo plnění	Typ	Počet kusů	Četnost za období	Umístění vnitřní jednotky				
	TOSHIBA	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3	RAV-SM1100UT-E	1 kus	1x ročně	Budova C, sklad C001				
	Vyčištění/výměna vzduchového filtru	Vyčištění odtokového potrubí	Vyčištění povrchu jednotky a výfukových lamel od prachu	Kontrola funkce ovládání	Kontrola funkce naklápění klapek		Kontrola funkce ventilátoru	Kontrola úniku chladiva	Kontrola teploty výstupního vzduchu	Doplnění chladicí kapaliny
5.	Název zařízení	Výrobní číslo	Typ	Typ chladiva - hmotnost	Četnost za období		Místo plnění			
	TOSHIBA	-	RAV-SM804ATP-E	R-410A, 1,7 kg	1x ročně	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3				
Vyčištění lamel chladiče	Vyčištění ventilátoru	Kontrola uchycení el. vodičů, jejich izolace	Kontrola úniku chladiva	Kontrola celkového tech. stavu, nátěrů, izolací	Doplnění chladicí kapaliny	Autorestart	Venkovní jednotka - budova B, Střecha komín			
5.1.	Název zařízení	Místo plnění	Typ	Počet kusů	Četnost za období	Umístění vnitřní jednotky				
	-	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3	-	1 kus	1x ročně	Budova B, kancelář č. B220				
	Vyčištění/výměna vzduchového filtru	Vyčištění odtokového potrubí	Vyčištění povrchu jednotky a výfukových lamel od prachu	Kontrola funkce ovládání	Kontrola funkce naklápění klapek		Kontrola funkce ventilátoru	Kontrola úniku chladiva	Kontrola teploty výstupního vzduchu	Doplnění chladicí kapaliny
6.	Název zařízení	Výrobní číslo	Typ	Typ chladiva - hmotnost	Četnost za období		Místo plnění			
	MITSUBISHI	2600999	PUHZ-P140YHA	R - 410a, 4,5 kg	1x ročně	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3				
Vyčištění lamel chladiče	Vyčištění ventilátoru	Kontrola uchycení el. vodičů, jejich izolace	Kontrola úniku chladiva	Kontrola celkového tech. stavu, nátěrů, izolací	Doplnění chladicí kapaliny	Autorestart	Venkovní jednotka - budova B, Střecha			

6.1.	Název zařízení	Místo plnění	Typ	Počet kusů	Četnost za období	Umístění vnitřní jednotky
	MITSUBISHI	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3	PEAD-RP140JAQ	1 kus	1x ročně	Budova B, kancelář č. B222
			Vyčištění/výměna vzduchového filtru			
			Vyčištění odtokového potrubí			
			Vyčištění povrchu jednotky a výfukových lamel od prachu			
			Kontrola funkce ovládání			
			Kontrola funkce naklápění klapek			
			Kontrola funkce ventilátoru			
			Kontrola úniku chladiva			
			Kontrola teploty výstupního vzduchu			
			Doplnění chladicí kapaliny			
			Vizuální kontrola přívodních kabelů a zavěšení celé jednotky			
7.	Název zařízení	Výrobní číslo	Typ	Typ chladiva - hmotnost	Četnost za období	Místo plnění
	MITSUBISHI	2E00790	PUHZ-P140YHA	R-410a 4,5, kg	1x ročně	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
			Vyčištění lamel chladiče			Venkovní jednotka - budova B, Střecha
			Vyčištění ventilátoru			
			Kontrola uchycení el. vodičů, jejich izolace			
			Kontrola úniku chladiva			
			Kontrola celkového tech. stavu, nátěrů, izolací			
			Doplnění chladicí kapaliny			
			Autorestart			
7.1.	Název zařízení	Místo plnění	Typ	Počet kusů	Četnost za období	Umístění vnitřní jednotky
	MITSUBISHI	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3	PEAD-RP140JAQ	1 kus	1x ročně	Budova B, kancelář č. B222
			Vyčištění/výměna vzduchového filtru			
			Vyčištění odtokového potrubí			
			Vyčištění povrchu jednotky a výfukových lamel od prachu			
			Kontrola funkce ovládání			
			Kontrola funkce naklápění klapek			
			Kontrola funkce ventilátoru			
			Kontrola úniku chladiva			
			Kontrola teploty výstupního vzduchu			
			Doplnění chladicí kapaliny			
			Vizuální kontrola přívodních kabelů a zavěšení celé jednotky			
8.	Název zařízení	Výrobní číslo	Typ	Typ chladiva - hmotnost	Četnost za období	Místo plnění
	MITSUBISHI	7000212t	MUCF-18NV	R-22, 1,5 kg	1x ročně	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
			Vyčištění lamel chladiče			Venkovní jednotka - budova B, Střecha
			Vyčištění ventilátoru			
			Kontrola uchycení el. vodičů, jejich izolace			
			Kontrola úniku chladiva			
			Kontrola celkového tech. stavu, nátěrů, izolací			
			Doplnění chladicí kapaliny			
			Autorestart			
8.1.	Název zařízení	Místo plnění	Typ	Počet kusů	Četnost za období	Umístění vnitřní jednotky
	MITSUBISHI	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3	MCF18NV	1 kus	1x ročně	Budova B, kancelář č. B223
			Vyčištění/výměna vzduchového filtru			
			Vyčištění odtokového potrubí			
			Vyčištění povrchu jednotky a výfukových lamel od prachu			
			Kontrola funkce ovládání			
			Kontrola funkce naklápění klapek			
			Kontrola funkce ventilátoru			
			Kontrola úniku chladiva			
			Kontrola teploty výstupního vzduchu			
			Doplnění chladicí kapaliny			
			Vizuální kontrola přívodních kabelů a zavěšení celé jednotky			
9.	Název zařízení	Výrobní číslo	Typ	Typ chladiva - hmotnost	Četnost za období	Místo plnění
	MITSUBISHI	8000175T	MUCF-18NV	R-22, 1,5 kg	1x ročně	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
			Vyčištění lamel chladiče			Venkovní jednotka - budova B, Střecha
			Vyčištění ventilátoru			
			Kontrola uchycení el. vodičů, jejich izolace			
			Kontrola úniku chladiva			
			Kontrola celkového tech. stavu, nátěrů, izolací			
			Doplnění chladicí kapaliny			
			Autorestart			

9.1.	Název zařízení	Místo plnění	Typ	Počet kusů	Četnost za období	Umístění vnitřní jednotky
	MITSUBISHI	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3	MCF18NV	1 kus	1x ročně	Budova B, kancelář č. B218
			Vyčištění/výměna vzduchového filtru			
			Vyčištění odtokového potrubí			
			Vyčištění povrchu jednotky a výfukových lamel od prachu			
			Kontrola funkce ovládání			
			Kontrola funkce naklápění klapek			
			Kontrola funkce ventilátoru			
			Kontrola úniku chladiva			
			Kontrola teploty výstupního vzduchu			
			Doplnění chladicí kapaliny			
			Vizuální kontrola přívodních kabelů a zavěšení celé jednotky			
10.	Název zařízení	Výrobní číslo	Typ	Typ chladiva - hmotnost	Četnost za období	Místo plnění
	MITSUBISHI	7001228T	MUCF-18NV	R-22, 1,5 kg	1x ročně	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
			Vyčištění lamel chladiče			Venkovní jednotka - budova B, Střecha
			Vyčištění ventilátoru			
			Kontrola uchycení el. vodičů, jejich izolace			
			Kontrola úniku chladiva			
			Kontrola celkového tech. stavu, nátěrů, izolací			
			Doplnění chladicí kapaliny			
			Autorestart			
10.1.	Název zařízení	Místo plnění	Typ	Počet kusů	Četnost za období	Umístění vnitřní jednotky
	MITSUBISHI	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3	MCF18NV	1 kus	1x ročně	Budova B, kancelář č. B216
			Vyčištění/výměna vzduchového filtru			
			Vyčištění odtokového potrubí			
			Vyčištění povrchu jednotky a výfukových lamel od prachu			
			Kontrola funkce ovládání			
			Kontrola funkce naklápění klapek			
			Kontrola funkce ventilátoru			
			Kontrola úniku chladiva			
			Kontrola teploty výstupního vzduchu			
			Doplnění chladicí kapaliny			
			Vizuální kontrola přívodních kabelů a zavěšení celé jednotky			
11.	Název zařízení	Výrobní číslo	Typ	Typ chladiva - hmotnost	Četnost za období	Místo plnění
	DAIKIN	2300434	RSXP8L7W1	R-407c, 8,6 kg	1x ročně	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
			Vyčištění lamel chladiče			Venkovní jednotka - budova B, Střecha
			Vyčištění ventilátoru			
			Kontrola uchycení el. vodičů, jejich izolace			
			Kontrola úniku chladiva			
			Kontrola celkového tech. stavu, nátěrů, izolací			
			Doplnění chladicí kapaliny			
			Autorestart			
11.1.	Název zařízení	Místo plnění	Typ	Počet kusů	Četnost za období	Umístění vnitřní jednotky
	DAIKIN	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3	FXA25LVE9	1 kus	1x ročně	Budova B, kancelář č. B106, B107, B108, B109, B110, B113, B114, B115
			FXA20LVE9	7 kusů		
			Vyčištění/výměna vzduchového filtru			
			Vyčištění odtokového potrubí			
			Vyčištění povrchu jednotky a výfukových lamel od prachu			
			Kontrola funkce ovládání			
			Kontrola funkce naklápění klapek			
			Kontrola funkce ventilátoru			
			Kontrola úniku chladiva			
			Kontrola teploty výstupního vzduchu			
			Doplnění chladicí kapaliny			
			Vizuální kontrola přívodních kabelů a zavěšení celé jednotky			
12.	Název zařízení	Výrobní číslo	Typ	Typ chladiva - hmotnost	Četnost za období	Místo plnění
	DAIKIN	2300736	RSXP10L7W1	R-407c, 9,6 kg	1x ročně	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
			Vyčištění lamel chladiče			Venkovní jednotka - budova B, Střecha
			Vyčištění ventilátoru			
			Kontrola uchycení el. vodičů, jejich izolace			
			Kontrola úniku chladiva			
			Kontrola celkového tech. stavu, nátěrů, izolací			
			Doplnění chladicí kapaliny			
			Autorestart			

12.1.	Název zařízení	Místo plnění	Typ	Počet kusů	Četnost za období	Umístění vnitřní jednotky Budova B, kancelář č. B305, B306, B307, B308, B310, B206, B207, B208, B209, B210, B211
	DAIKIN	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3	FXA25LVE9	7 kusů	1x ročně	
			FXA20LVE9	4 kusy		
			Vyčištění/výměna vzduchového filtru Vyčištění odtokového potrubí Vyčištění povrchu jednotky a výfukových lamel od prachu Kontrola funkce ovládání Kontrola funkce naklápění klapek Kontrola funkce ventilátoru Kontrola úniku chladiva Kontrola teploty výstupního vzduchu Doplnění chladicí kapaliny Vizuální kontrola přívodních kabelů a zavěšení celé jednotky			
13.	Název zařízení	Výrobní číslo	Typ	Typ chladiva - hmotnost	Četnost za období	Místo plnění
	DAIKIN	2300731	RSXP10L7W1	R-407c, 9,6 kg	1x ročně	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
			Vyčištění lamel chladiče Vyčištění ventilátoru Kontrola uchycení el. vodičů, jejich izolace Kontrola úniku chladiva Kontrola celkového tech. stavu, nátěrů, izolací Doplnění chladicí kapaliny Autorestart			Venkovní jednotka - budova B, Střecha
13.1.	Název zařízení	Místo plnění	Typ	Počet kusů	Četnost za období	Umístění vnitřní jednotky Budova B, kancelář č. B120, B121, B127, B128, B223, B224, B225, B226, B227, B228, B229, B230
	DAIKIN	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3	FXA25LVE9	10 kusů	1x ročně	
			FXA32LVE9	2 kusy		
			Vyčištění/výměna vzduchového filtru Vyčištění odtokového potrubí Vyčištění povrchu jednotky a výfukových lamel od prachu Kontrola funkce ovládání Kontrola funkce naklápění klapek Kontrola funkce ventilátoru Kontrola úniku chladiva Kontrola teploty výstupního vzduchu Doplnění chladicí kapaliny Vizuální kontrola přívodních kabelů a zavěšení celé jednotky			
14.	Název zařízení	Výrobní číslo	Typ	Typ chladiva - hmotnost	Četnost za období	Místo plnění
	DAIKIN	2300733	RSXP10L7W1	R-407c, 9,6 kg	1x ročně	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
			Vyčištění lamel chladiče Vyčištění ventilátoru Kontrola uchycení el. vodičů, jejich izolace Kontrola úniku chladiva Kontrola celkového tech. stavu, nátěrů, izolací Doplnění chladicí kapaliny Autorestart			Venkovní jednotka - budova B, Střecha
14.1.	Název zařízení	Místo plnění	Typ	Počet kusů	Četnost za období	Umístění vnitřní jednotky Budova B, kancelář č. B317, B318, B319, B320, B321, B322, B323, B324, B325
	DAIKIN	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3	FXA32LVE9	10 kusů	1x ročně	
			Vyčištění/výměna vzduchového filtru Vyčištění odtokového potrubí Vyčištění povrchu jednotky a výfukových lamel od prachu Kontrola funkce ovládání Kontrola funkce naklápění klapek Kontrola funkce ventilátoru Kontrola úniku chladiva Kontrola teploty výstupního vzduchu Doplnění chladicí kapaliny Vizuální kontrola přívodních kabelů a zavěšení celé jednotky			
15.	Název zařízení	Výrobní číslo	Typ	Typ chladiva - hmotnost	Četnost za období	Místo plnění
	DAIKIN	2300719	RSXP10L7W1	R-407c, 9,6 kg	1x ročně	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
			Vyčištění lamel chladiče Vyčištění ventilátoru Kontrola uchycení el. vodičů, jejich izolace Kontrola úniku chladiva Kontrola celkového tech. stavu, nátěrů, izolací Doplnění chladicí kapaliny Autorestart			Venkovní jednotka - budova B, Střecha

15.1.	Název zařízení	Místo plnění	Typ	Počet kusů	Četnost za období	Umístění vnitřní jednotky
	DAIKIN	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3	FXA40LVE9	2 kusy	1x ročně	Budova B, kancelář č. B130, B310/131, B102, B101, B201, B202, B203, B231, B232, B326, B327
			FXA20LVE9	8 kusů		
			FXA25LVE9	2 kusy		
			Vyčištění/výměna vzduchového filtru Vyčištění odtokového potrubí Vyčištění povrchu jednotky a výfukových lamel od prachu Kontrola funkce ovládání Kontrola funkce naklápění klapek Kontrola funkce ventilátoru Kontrola úniku chladiva Kontrola teploty výstupního vzduchu Doplnění chladicí kapaliny Vizuální kontrola přívodních kabelů a zavěšení celé jednotky			
16.	Název zařízení	Výrobní číslo	Typ	Typ chladiva - hmotnost	Četnost za období	Místo plnění
	DAIKIN	2300704	RSXP10L7W1	R-407c, 9,6 kg	1x ročně	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
						Venkovní jednotka - budova B, Střecha
				Vyčištění lamel chladiče Vyčištění ventilátoru Kontrola uchycení el. vodičů, jejich izolace Kontrola úniku chladiva Kontrola celkového tech. stavu, nátěrů, izolací Doplnění chladicí kapaliny Autorestart		
16.1.	Název zařízení	Místo plnění	Typ	Počet kusů	Četnost za období	Umístění vnitřní jednotky
	DAIKIN	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3	FXYP32KBV19	2 kusy	1x ročně	Budova B, kancelář č. B026, B023, B003, B010, B009, B011, B122, B125, B123, B124, B126
			FXA20LVE9	6 kusů		
			FXYP25LVE9	3 kusy		
			Vyčištění/výměna vzduchového filtru Vyčištění odtokového potrubí Vyčištění povrchu jednotky a výfukových lamel od prachu Kontrola funkce ovládání Kontrola funkce naklápění klapek Kontrola funkce ventilátoru Kontrola úniku chladiva Kontrola teploty výstupního vzduchu Doplnění chladicí kapaliny Vizuální kontrola přívodních kabelů a zavěšení celé jednotky			
17.	Název zařízení	Výrobní číslo	Typ	Typ chladiva - hmotnost	Četnost za období	Místo plnění
	DAIKIN	2300718	RSXP10L7W1	R-407c, 9,6 kg	1x ročně	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
						Venkovní jednotka - budova B, Střecha
				Vyčištění lamel chladiče Vyčištění ventilátoru Kontrola uchycení el. vodičů, jejich izolace Kontrola úniku chladiva Kontrola celkového tech. stavu, nátěrů, izolací Doplnění chladicí kapaliny Autorestart		
17.1.	Název zařízení	Místo plnění	Typ	Počet kusů	Četnost za období	Umístění vnitřní jednotky
	DAIKIN	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3	FXA32LVE9	4 kusy	1x ročně	Budova B, kancelář č. B116, B117, B118, B119, B311, B312, B313, B314, B315, B316, B217, B219
			FXA20LVE9	6 kusů		
			FXA25LVE9	2 kusy		
			Vyčištění/výměna vzduchového filtru Vyčištění odtokového potrubí Vyčištění povrchu jednotky a výfukových lamel od prachu Kontrola funkce ovládání Kontrola funkce naklápění klapek Kontrola funkce ventilátoru Kontrola úniku chladiva Kontrola teploty výstupního vzduchu Doplnění chladicí kapaliny Vizuální kontrola přívodních kabelů a zavěšení celé jednotky			
18.	Název zařízení	Výrobní číslo	Typ	Typ chladiva - hmotnost	Četnost za období	Místo plnění
	DAIKIN	2300742	RSXP10L7W1	R-407c, 9,6 kg	1x ročně	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
						Venkovní jednotka - budova A, Střecha
				Vyčištění lamel chladiče Vyčištění ventilátoru Kontrola uchycení el. vodičů, jejich izolace Kontrola úniku chladiva Kontrola celkového tech. stavu, nátěrů, izolací Doplnění chladicí kapaliny Autorestart		

18.1.	Název zařízení	Místo plnění	Typ	Počet kusů	Četnost za období	Umístění vnitřní jednotky
	DAIKIN	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3	FXYFP32KB7V19	6 kusů	1x ročně	Budova A, kancelář č. A009 3x zasedací místnost, A003 3 x, učebna, A101, A102, A103, A104
			FXYAP40KV1	1 kus		
			FXA20LVE9	3 kusy		
			Vyčištění/výměna vzduchového filtru Vyčištění odtokového potrubí Vyčištění povrchu jednotky a výfukových lamel od prachu Kontrola funkce ovládání Kontrola funkce naklápění klapek Kontrola funkce ventilátoru Kontrola úniku chladiva Kontrola teploty výstupního vzduchu Doplnění chladicí kapaliny Vizuální kontrola přívodních kabelů a zavěšení celé jednotky			
19.	Název zařízení	Výrobní číslo	Typ	Typ chladiva - hmotnost	Četnost za období	Místo plnění
	DAIKIN	2300732	RSXP10L7W1	R-407c, 9,6 kg	1x ročně	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
				Vyčištění lamel chladiče Vyčištění ventilátoru Kontrola uchycení el. vodičů, jejich izolace Kontrola úniku chladiva Kontrola celkového tech. stavu, nátěrů, izolací Doplnění chladicí kapaliny Autorestart		Venkovní jednotka - budova A, Střecha
19.1.	Název zařízení	Místo plnění	Typ	Počet kusů	Četnost za období	Umístění vnitřní jednotky
	DAIKIN	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3	FXA20LVE9	13 kusů	1x ročně	Budova A, kancelář č. A001, A105, A106, A107, A108, A109, A110, A111, A206, A207, A208, A209, A210
				Vyčištění/výměna vzduchového filtru Vyčištění odtokového potrubí Vyčištění povrchu jednotky a výfukových lamel od prachu Kontrola funkce ovládání Kontrola funkce naklápění klapek Kontrola funkce ventilátoru Kontrola úniku chladiva Kontrola teploty výstupního vzduchu Doplnění chladicí kapaliny Vizuální kontrola přívodních kabelů a zavěšení celé jednotky		
20.	Název zařízení	Výrobní číslo	Typ	Typ chladiva - hmotnost	Četnost za období	Místo plnění
	DAIKIN	2300735	RSXP10L7W1	R-407c, 9,6 kg	1x ročně	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
				Vyčištění lamel chladiče Vyčištění ventilátoru Kontrola uchycení el. vodičů, jejich izolace Kontrola úniku chladiva Kontrola celkového tech. stavu, nátěrů, izolací Doplnění chladicí kapaliny Autorestart		Venkovní jednotka - budova A, Střecha
20.1.	Název zařízení	Místo plnění	Typ	Počet kusů	Četnost za období	Umístění vnitřní jednotky
	DAIKIN	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3	FXA20LVE9	10 kusů	1x ročně	Budova A, kancelář č. A307, A308, A309, A310, A312, A405, A407, A408, A405, A406
			FXA25LVE9	2 kusy		
				Vyčištění/výměna vzduchového filtru Vyčištění odtokového potrubí Vyčištění povrchu jednotky a výfukových lamel od prachu Kontrola funkce ovládání Kontrola funkce naklápění klapek Kontrola funkce ventilátoru Kontrola úniku chladiva Kontrola teploty výstupního vzduchu Doplnění chladicí kapaliny Vizuální kontrola přívodních kabelů a zavěšení celé jednotky		
21.	Název zařízení	Výrobní číslo	Typ	Typ chladiva - hmotnost	Četnost za období	Místo plnění
	DAIKIN	2300734	RSXP10L7W1	R-407c, 9,6 kg	1x ročně	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
				Vyčištění lamel chladiče Vyčištění ventilátoru Kontrola uchycení el. vodičů, jejich izolace Kontrola úniku chladiva Kontrola celkového tech. stavu, nátěrů, izolací Doplnění chladicí kapaliny Autorestart		Venkovní jednotka - budova A, Střecha

21.1.	Název zařízení	Místo plnění	Typ	Počet kusů	Četnost za období	Umístění vnitřní jednotky
	DAIKIN	3Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3	FXA25LVE9	1 kus	1x ročně	Budova A, kancelář č. A201, A202, A203, A204, A205, A301, A302, A303, A304, A305, A306, A401, A402, A403, A404
			FXA20LVE9	13 kusů		
			FXYP40KV1	1 kus		
			Vyčištění/výměna vzduchového filtru Vyčištění odtokového potrubí Vyčištění povrchu jednotky a výfukových lamel od prachu Kontrola funkce ovládání Kontrola funkce naklápění klapek Kontrola funkce ventilátoru Kontrola úniku chladiva Kontrola teploty výstupního vzduchu Doplnění chladicí kapaliny Vizuální kontrola přívodních kabelů a zavěšení celé jednotky			
22.	Název zařízení	Výrobní číslo	Typ	Typ chladiva - hmotnost	Četnost za období	Místo plnění
	DAIKIN	2300738	RSXP10L7W1	R-407c, 9,6 kg	1x ročně	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
				Vyčištění lamel chladiče Vyčištění ventilátoru Kontrola uchycení el. vodičů, jejich izolace Kontrola úniku chladiva Kontrola celkového tech. stavu, nátěrů, izolací Doplnění chladicí kapaliny Autorestart		Venkovní jednotka - budova A, Střecha
22.1.	Název zařízení	Místo plnění	Typ	Počet kusů	Četnost za období	Umístění vnitřní jednotky
	DAIKIN	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3	FXH32LVE	10 kusů	1x ročně	Budova A, kancelář č. A501, A502, A503, A504, A505, A506, A507, A508, A509, A510
				Vyčištění/výměna vzduchového filtru Vyčištění odtokového potrubí Vyčištění povrchu jednotky a výfukových lamel od prachu Kontrola funkce ovládání Kontrola funkce naklápění klapek Kontrola funkce ventilátoru Kontrola úniku chladiva Kontrola teploty výstupního vzduchu Doplnění chladicí kapaliny Vizuální kontrola přívodních kabelů a zavěšení celé jednotky		
23.	Název zařízení	Výrobní číslo	Typ	Typ chladiva - hmotnost	Četnost za období	Místo plnění
	Samsung		RX50GV - 5 kW	R-410A, 1,2 kg	1x ročně	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
				Vyčištění lamel chladiče Vyčištění ventilátoru Kontrola uchycení el. vodičů, jejich izolace Kontrola úniku chladiva Kontrola celkového tech. stavu, nátěrů, izolací Doplnění chladicí kapaliny Autorestart		Venkovní jednotka - budova A, průjezd
23.1.	Název zařízení	Místo plnění	Typ	Počet kusů	Četnost za období	Umístění vnitřní jednotky
	Samsung	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3	FTX50GV - 5kW	1 kus	1x ročně	Budova A, místnost č. A004 telefonní ústředna
				Vyčištění/výměna vzduchového filtru Vyčištění odtokového potrubí Vyčištění povrchu jednotky a výfukových lamel od prachu Kontrola funkce ovládání Kontrola funkce naklápění klapek Kontrola funkce ventilátoru Kontrola úniku chladiva Kontrola teploty výstupního vzduchu Doplnění chladicí kapaliny Vizuální kontrola přívodních kabelů a zavěšení celé jednotky		