

Váš dopis Č.j.:
Ze dne: 18.09.2015
Číslo jednací: O15070015324
Vyřizuje: Šárka Šmardová
Tel.: mobil: + 420 725 860 811
Fax: fax: +420 387 761 225
E-mail: sarka.smardova@cevak.cz
Datum: 21.09.2015

Ing. Ertl Martin
Široká č.p. 186
38241 Kaplice

Dolní Dvořiště - parc. č. 1806/44, hlavní a vedlejší polní cesta, etapa 2 (územní, stavební řízení)

Investor: obec Dolní Dvořiště

V zájmovém území provozuje společnost ČEVAK a.s. vodovod a kanalizace pro veřejnou potřebu. V příloze Vám posíláme orientační zakres námi provozovaných vodohospodářských sítí M 1 : 5000, M 1 : 3000. V situaci nejsou zakresleny všechny vodovodní a kanalizační přípojky, jejich polohu si můžete ověřit dotazem u jejich vlastníků.

Projektová dokumentace řeší rekonstrukce vedlejších cest.

S realizací souhlasíme při respektování následujících podmínek:

1. Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytýčení sítí provozovaných ČEVAK a.s. Vytýčení vodohospodářských sítí pro veřejnou potřebu provede ČEVAK a.s. – p. Procházka, tel. 724 540 647, martin.prochazka@cevak.cz (vytyčení je potřeba objednat nejméně deset dní předem).
2. Ochranné pásmo u vodohospodářských sítí do průměru 500 mm je 1,5 m. Tam, kde není možné dodržet ochranné pásmo, požadujeme dodržet minimální odstup 0,6 m od líce potrubí a řešit zvýšenou ochranu navrženého vedení uložením do chráničky. Předložená dokumentace řeší umístění vedení mimo tato ochranná pásma a minimální odstupové vzdálenosti. Pokud v průběhu stavby dojde ke změně, je potřeba před uložením plánovaných sítí předložit podrobné řešení k odsouhlasení oprávněnému pracovníkovi ČEVAK a.s. p. Šmardová. Součástí řešení bude okótovaný výkres s prostorovým uspořádáním sítí.
3. V případech, kde dojde k zásahu do ochranných pásem (povrchově, odstupově), **musí být před dokončením akce vydán písemný souhlas se záhozem**. Písemný zápis provede ČEVAK a.s. – p. Rauch, tel. 606 645 233.
4. Křížení vodohospodářských sítí a přípojek se zásahem do jejich konstrukce nebo profilu je nepřípustné. Pokud dojde při realizaci k poškození vodohospodářských sítí či přípojek, bude konečná oprava provedena pouze s vědomím vedoucího provozního střediska nebo pracovníka jím pověřeného a podle jeho pokynů.


5. K předání stavby doloží dodavatel investorovi potvrzení ČEVAK a.s. o splnění podmínek tohoto vyjádření.

Vaše zájmové území se nachází v ochranném pásmu vodního díla (vodního zdroje, popřípadě ČOV). Ke stavbám nebo změnám staveb a k zemním pracím v ochranných pásmech vodních zdrojů je třeba souhlas provozovatele vodního zdroje a souhlas vodoprávního úřadu. K umístění stabilních nebo mobilních zařízení nebo k hospodářským činnostem v ochranných pásmech vodních zdrojů je třeba vyjádření provozovatele vodního zdroje.

Toto vyjádření společnosti ČEVAK a.s. má platnost 2 roky ode dne vydání.

S pozdravem

Šárka Šmardová
referent vyjadřovací činnosti

ČEVAK a.s.
Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice
IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657
zapsaná v OR u KS Č. Budějovice
oddíl B, vložka 657
v. 2. 

Přílohy: 2 x Mapa_O15070015324.pdf