


SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC JIHOČESKÉHO KRAJE



příspěvková organizace
Nemanická 2133/10, PSČ 370 10 České Budějovice
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích
odd.Pr, vložka 173, datum zápisu dne 1.7.2002

závod Český Krumlov
Domoradice 127, 381 01 Český Krumlov

Obec Dolní Dvořiště
Helena Panská
Dolní Dvořiště 62
382 72 Dolní Dvořiště

Váš dopis značky / ze dne
OuDD-0925/18 / 8.10.2018

Naše značka
SÚSCK/15624/18

Vyřizuje / linka
J. Šimeček / 380 709 021
606 715 650

Č. Krumlov dne
17.10.2018

Věc: Vyjádření k novému sjezdu ze silnice III/00363 na pozemek parc. č. 749/69, k.ú. Dolní Dvořiště v rámci akce „Hlavní a vedlejší polní cesta – etapa 1, na pozemcích parc. č. 1406/29, 1347/14, 2086/1, 1806/44, 1695/6 a 749/69 v k.ú. Dolní Dvořiště“.

Jihočeský kraj zastoupený Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje, závodem Český Krumlov souhlasí se stavbou polních cest včetně nového připojení dle předložené projektové dokumentace (DPS) zpracované Ing. Pavlem Dvořákem – Zenkl CB s.r.o., v březnu 2016 pod číslem zakázky 16 026 Z1, za následujících podmínek:

1. Na stavbu bude požádáno u příslušného stavebního úřadu o vydání povolení stavby v řízení vedeném podle příslušných ustanovení stavebního zákona (event. jiného rozhodnutí stavebního úřadu, na základě kterého je možno realizovat stavbu).
2. Před vydáním stavebního povolení (příp. jiného rozhodnutí stavebního úřadu na základě, kterého je možné realizovat stavbu) bude mezi investorem stavby a Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje uzavřena **smlouva o smlouvě budoucí o věcném břemeni**, pro účel zřízení připojení HPC 7 v silničním pozemku parc. č. 2093/1, k.ú. Dolní Dvořiště.
3. **O povolení nového připojení na silnici III/00363 (HPC 7) bude požádáno** u příslušného silničního správního úřadu ve smyslu § 10 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, při dodržení následujících technických podmínek obsažených v § 12 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.
4. Žadatel doloží souhlasné stanovisko Policie ČR - Dopravní inspektorát Územního odboru Č. Krumlov. Nové připojení na silnici III/00363 bude provedeno dle připomínek Policie ČR - Dopravního inspektorátu Územního odboru Č. Krumlov, platných TP a platných ČSN.
5. **Povrch nového připojení polní cesty HPC 7 bude** v délce min. 5 m od napojení na vozovku silnice III/00363 proveden jako **bezprašný a zpevněný** (živičný, dlažba, beton), aby nedocházelo ke znečišťování vozovky silnice vyjíždějícími vozidly.
6. Nové připojení polní cesty HPC 7 na pozemku parc. č. 749/69, k.ú. Dolní Dvořiště bude provedeno za účelem vjezdu a výjezdu k plánované nové zástavbě, ze silnice III/00363 na pozemku parc. č. 2093/1, k.ú. Dolní Dvořiště, která je v naší správě.

Telefon
380 709 021

Fax
380 726 346

E-mail
simecek@susik.cz

IČO
70971641

Bankovní spojení
51-8903440257/0100 KB

7. Provedením nového připojení nesmí dojít ke zhoršení současných odtokových poměrů srážkových vod ze silničního tělesa v místě připojení.
8. Investor nového připojení na své náklady provede opatření proti vytékání srážkových vod z připojované nemovitosti na vozovku silnice III/00363, např. pomocí příčného sklonu a vydutého podélného profilu napojení.
9. **V silničním příkopu** v místě připojení u silnice III/00363 **bude proveden trubní propustek** tak, že budou na dno silničního příkopu uloženy betonové trouby o průměru 800 mm. Propustek bude na vtoku i výtoku opatřen čely z lomového kamene nebo betonovými, které budou oboustranně šikmě seříznuty pod úhlem 45° dle Změny Z1 – ČSN 73 6101.
10. Napojení povrchu nového připojení na vozovku silnice III/00363 bude provedeno pomocí oříznutí hrany vozovky. Po provedení povrchu nového připojení budou vzniklé pracovní spáry ošetřeny profrézováním komůrky a následným zalitím asfaltovou modifikovanou závlivkovou hmotou (pružná závlivka).
11. Veškerý silniční pozemek parc. č. 2093/1, k.ú. Dolní Dvořiště, tak jak je definován dle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, bude po ukončení stavebních prací uveden do původního stavu, tzn. bude řádně upraven navazující silniční příkop včetně nezpevněné krajnice.
12. Vlastník připojované nemovitosti bude sjezd včetně odvodnění udržovat v řádném stavebně - technickém stavu.
13. V případě, že si nové připojení HPC 7 na silnici III/00363 vyžádá úpravu či osazení dopravního značení, dopravního zařízení nebo zlepšení rozhledových podmínek (omezení rychlosti - nejvyšší dovolená rychlost nebo přemístění začátku a konce obce, zrcadlo, odstranění dřevin, přechod pro pěší apod.) budou tato opatření provedena na náklady vlastníka připojované nemovitosti.
14. **Před vlastním zahájením provádění stavebních prací převezme** zhotovitel od zástupce Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, závodu Český Krumlov, střediska Kaplice – Ing. Krenauera (tel. 380 311 071, 724 018 408), **protokolárně dotčený úsek silnice III/00363** do dočasného užívání a po provedení prací ho opět protokolárně předá zpět.
15. Po provedení stavby připojení HPC 7 bude k závěrečné kontrolní prohlídce zpracován geometrický plán s vyznačením průběhu věcného břemene připojení, který bude doložen dle podmínek smlouvy o smlouvě budoucí o věcném břemenu Správy a údržbě silnic Jihočeského kraje. Následně bude uzavřena mezi investorem stavby a Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje smlouva o věcném břemenu a investor stavby v určeném termínu provede vklad do katastru nemovitostí a finanční úhradu.
16. Stavby polních cest HPC 8 a VPC 10 dle předložené projektové dokumentace nezasahují do silnic ani pozemků v naší správě.

Vyjádření je platné 2 roky od data jeho vydání.


Bc. Přemysl Kubalák
ředitel závodu Český Krumlov

Na vědomí: Městský úřad Kaplice, ODSH, Linecká 391, 382 41 Kaplice
SÚS JĚK, závod Český Krumlov, středisko Kaplice, Ing. Krenauer

Telefon
380 709 021

Fax
380 726 346

E-mail
simecek@susik.cz

IČO
70971641

Bankovní spojení
51-8903440257/0100 KB