

VYSVĚTLENÍ DOTAZU

„Obnova „Rybníka pod lesem“ v k.ú. Malměřice“

Tato veřejná zakázka je ve smyslu ust. § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), veřejnou zakázkou malého rozsahu, na kterou se vztahuje výjimka dle § 31 zákona.

Identifikace zadavatele

Zadavatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Sídlo:	Husitská 1071/2, 415 02 Teplice
Zastoupený:	PhDr. Ing. Mgr. Oldřichem Valhou, MBA, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
Kontaktní osoba	Ivana Beranová
	i.beranova@spucr.cz / 727 956 863
IČO / DIČ	01312774 / CZ 01312774
Internetová adresa profilu zadavatele:	https://zakazky.spucr.cz
ID Datové schránky:	z49per3
Č.j. / Spis. zn.:	SPU 396314/2020/508100 / SP9817/2020-508101
Druh veřejné zakázky:	Stavební práce

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky provádí v souladu s bodem 9.1. Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu (dále jen „Výzva“), vysvětlení dotazu uchazeče ze dne 27.10.2020:

Dotaz / Žádost:

Dobrý den, Máme dotaz k výše uvedenému výběrovému řízení.

1. V souhrnné technické zprávě v části B.4. Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení - je uvedeno, že bude po dobu realizace stavby provedeno zpevnění přístupové cesty štěrkem, s tím, že se souhlasem obce Blatno bude na p.č.1202 toto zpevnění po dokončení stavby ponecháno.

Ve výkazu výměr jsme nenašli položky pro zřízení přístupové komunikace na stavbu. Žádná přístupová cesta k rybníku neexistuje, není tedy co zpevňovat. Po stávajícím poli není bez úpravy přístup možný, vzhledem k velké mocnosti orniční vrstvy. Délka přístupu je cca 300 m z kterékoli strany.

2. Ve výkazu výměr v objektu SO 02 rekonstrukce hráze jsou uvedeny položky dovoz zeminy ze vzdálenosti 10 km a uložení sypanin do zemních hrází. S těmito položkami souvisí i dodávka zeminy, která ve výkazu výměr není uvedena. Zemník do vzdálenosti 10 km určí a zeminu bezplatně dodá investor? Popřípadě je nutné doplnit položku za dodávku zeminy.

Děkuji za odpověď.

Odpovědi:

Na dotaz č. 1:

Ve výkazu výměr je položka pro zřízení přístupové komunikace v části SO-00 Ostatní a vedlejší náklady:

Zařízení staveniště (veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště, včetně veškerých přípojek, přístupů, skládek a mezideponie) zpevnění přístupové cesty štěrkem frakce 63-125 mm tl. 0,2, dl- 270 m, sejmutí ornice 0,2 m a odvoz ornice na mezideponii

Odstranění zpevnění přístupové komunikace po ukončení stavby není uvažováno, po dohodě s obcí zůstane zpevněný přístup zachován.

Na dotaz č. 2:

Zemina bude dovezena z deponie skrývky výkopové zeminy v Lubenci (tj. do vzdálenosti 10 km) - viz Potvrzení firmy Swietelsky stavební s.r.o., které je přiloženo.

Příloha: Potvrzení od firmy Swietelsky stavební s.r.o.

V Teplicích dne 29.10.2020

.....


PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA

Ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

V zastoupení

Ing. Pavel Pojer

Zástupce ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj



SWIETELSKY stavební s.r.o.
o. z. Dopravní stavby ZÁPAD
oblast Výstavba D6 Lubenec
Karlovarská 353
439 83 Lubenec



SWIETELSKY stavební s.r.o.

odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD

Zemská 259

337 01 Ejpovice



e-mail:



Váš dopis zn./ze dne

Naše značka

vyřizuje / tel.

V Karlových Varech
dne

PF LUB EX
10/2020



12. 06. 2020

Věc: Potvrzení možnosti odběru zeminy

Ze strany SWIETELSKY stavební s.r.o. jako zhotovitele dálnice D6 v Lubenci souhlasíme s odběrem zeminy z naší deponie skrývky výkopové zeminy v Lubenci v množství cca 1000 m3 za účelem jejího uložení do zemní hráze v rámci obnovy vodního díla-"Rybník pod lesem" v k. ú. Malměřice, jejímž investorem je Státní pozemkový úřad, Pobočka Louny a které bude po dokončení převedeno do vlastnictví obce Blatno. Zamýšlené množství bude na stavbě k dispozici do března 2021.

S pozdravem,



, ředitel oblasti Výstavby D6 Lubenec

