

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Sídlo:	Husitská 1071/2, 415 02 Teplice
Zastoupený:	PhDr. Ing. Mgr. Oldřichem Valhou, MBA, ředitelem KPÚ pro Ústecký kraj
IČO / DIČ:	01312774 / CZ 01312774

Název veřejné zakázky:	Výstavba polních cest C10B a C8a v k.ú. Řehlovice, VC6 v k.ú. Malhostice a výsadba zeleně podél polní cesty C10B
Sp. značka / č.j.:	SP9829/2020-508101 / SPU 415875/2020/508101/Vět
Druh zadávacího řízení:	dle § 3 písm. a) zákona, zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky:	stavební práce

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky s názvem - Výstavba polních cest C10B a C8a v k.ú. Řehlovice, VC6 v k.ú. Malhostice a výsadba zeleně podél polní cesty C10B, obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 11.11.2020 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel poskytuje k tomuto podání v souladu s ust. § 98 odst. 3 a § 99 odst. 1 zákona, vysvětlení, změnu a doplnění zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1:

Ve výkazu výměr položka:

48	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	30,772
63	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	354,304

Dne 1.6.2019 vstoupila v účinnost vyhláška č. 130/2019Sb. o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem. Tato vyhláška ukládá povinnost před zahájením vybouranou asfaltovou směs zařadit do jedné z kvalitativních tříd ZAS - T1 až ZAS - T4. Pokud toto zařídění neproběhne, bude asfaltová směs považována za odpad popř. za nebezpečný odpad. Vzhledem k těmto skutečnostem žádáme zadavatele o stanovení kvalitativní třídy asfaltové směsi určené k frézování na této stavbě tak, aby Účastníci mohli reálně ocenit položku uložení odpadu kód 170 302 asfaltové povrchy. Nejasnost ohledně kvalitativní třídy brání Účastníkům v úvaze ohledně dalšího využití, popřípadě ukládky materiálu. Zařídění má vliv na způsob využití asfaltové směsi např. recyklaci, případně na výši skládkovného (v případě nebezpečného odpadu činí výše skládkovného cca 8.100 Kč/tuna) za asfaltovou směs.

Odpověď č. 1:

Dle protokolu o zkoušce číslo 2100/O/Ex/20 ze dne 2.10.2020 od DEKONTY, a.s. – Laboratoře Ústí nad Labem, zkušební laboratoře č. 1240 akreditované ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005, byla na základě analytických výsledků a kritérií stanovených vyhláškou č 130/20109 Sb., příloha č. 1, tabulka č. 1, **zařazena asfaltová směs do kvalitativní třídy ZAS-T1.**

Dotaz č. 2

V soupisu prací SO 02 – Polní cesta C10B chybí položka „Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 1100 mm“ a v zadávací dokumentaci není uvedeno, jak bude naloženo s vytěženou dřevní hmotou.

Podle soupisu prací se pařezy odvázejí do 10 km na skládku s poplatkem a kmeny do 5 km bez další specifikace.

Otázka č. 2

Doplní zadavatel soupis prací o položku „Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D 1100 mm“ a sdělí způsob naložení s vytěženou dřevní hmotou?

Odpověď k dotazu č. 2 k otázce č. 2 část – doplní zadavatel soupis prací o položku „Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D 1100 mm“?

Zadavatel do soupisu prací zařazuje položku č. 17 „Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D 1100 mm“ (počet kusů 4), ale opravuje položku č. 16 na počet kusů 63 (jelikož původní položka č. 16 obsahovala i počet stromů s průměrem kmene přes 900 mm do 1100 mm (počet kusů 63+4). Číslování ostatních položek se posouvá.

16	K	162201414	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 700 do 900 mm	kus	63,000
17	K	162201510	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 900 do 1100 mm	kus	4,000

Odpověď k dotazu č. 2 k otázce č. 2 část – sdělí zadavatel způsob naložení s vytěženou dřevní hmotou?

Zadavatel nebude sdělovat způsob naložení s vytěženou dřevní hmotou, protože v rámci rozpočtu dřevní hmota – kmeny bude přemístěna do 5 km a konkrétní místo bude určeno v průběhu stavby. Způsobu naložení s dřevní hmotou následně určí vlastník - Obec Řehlovice.

Na základě výše uvedeného vysvětlení zadávací dokumentace dochází v zadávací dokumentaci k výměně (doplnění) soupisu prací s názvem: 4866 - Cesty v k.ú. Řehlovice (zadání).xml. Předmětný soubor ve formátu unixml je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Současně s tímto zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 zákona přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek na:

Datum: 26.11.2020

Hodina: 09:00

Ostatní zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci zůstávají beze změn.

V Teplicích 13.11.2020

.....
PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA
ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

vz. Ing. Pavel Pojer
zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj