PŮDORYS
M 1:50



ŘEZ A-A´
M 1:50



ŘEZ B-B'
M 1:50



DETAIL A
M 1:20



ŘEZ C-C'
M 1:50



PŮDORYS VÝUSTĚNÍ ODBĚRNÉHO POTRUBÍ DO PŘÍVODNÍHO KORYTA
M 1:50



VZOROVÝ ŘEZ OBETONOVÁNÍM POTRUBÍ DN 300
M 1:10



POZNÁMKA:
- POTRUBÍ MUSÍ BÝT ULOŽENO V PŘEDEPSANÉM SKLONU A TRASE
- OBETONOVÁNÍ BUDE PROVEDENO Z BETONU C30/37 XF3 S3 NA PODKLADNÍ BETON C 30/37
- MINIMÁLNÍ KRYTÍ POTRUBÍ BETONEM JE 150 mm
- PODKLADNÍ BETON BUDE SEŘÍZNUT DLE ROZMĚRŮ OBETONOVÁNÍ
- PODKLADNÍ BETON BUDE PROVEDEN NA ŘÁDNĚ ZHUTNĚNOU ZÁKLADOVOU SPÁRU
- BETONOVÝ PODKLADEK BUDE PREFABRIKOVANÝ, VÝŠKY 0,2 m.

NÁDRŽ VN1 V LOKALITĚ NAD MOČÍŘKY
k. ú. Korytná
Výkres odběrného zařízení
M 1:50, 1:20

LEGENDA

č.	MATERIÁL	
1	PODKLADNÍ BETON C30/37 XF3 TL. 100 mm	
2	BETON C30/37 XF3 XA1 S3 VYZTUŽENÝ KARI SÍTÍ 8/100/100 + PRŮTY Ø12	
3	ČEBLE, VIZ VÝKRES ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ	
4	PROFIL U100 S DLUŽOVOU STĚNKOU, TL. DLUŽÍ 80 mm, VÝŠKA 200 mm	
5	ROVNANINA Z L.K. O HM. 200-500 kg/ks, TL. 400 - 600 mm	
6	ZÁSYP VYKOPU VYTĚŽENOU ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM MIN. 95% PS	
7	HDPE KORUGOVANÉ POTRUBÍ, DN 300 mm, DL. 22,5 m	
8	ZDIVO Z L.K. REŽNÉ NA CM ŠÍŘKY 1 m, VÝŠKA SCHODU 250 mm, DÉLKA SCHODU 500 mm	
9	ROSTLÝ TERÉN	
10	OHUMUSOVÁNÍ V TL. 150 mm A OSETÍ	
11	ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 16 - 32 mm, TL. 200 mm	
12	KARI SÍŤ 8/100/100 + PRŮTOVÁ VÝZTUŽ Ø12	
13	OTVOR PRO PŘEVÁDĚNÍ MZP = 5,8 l/s ROZMĚR 250 x 40 mm	
14	DOSEDACÍ PRAH DLUŽÍ: OCELOVÝ PROFIL U100 DÉLKY 1000 mm 1 KS	
15	DRÁŽKY PRO OSAZENÍ DLUŽÍ TL. 80 mm: OCELOVÝ PROFIL U100 DÉLKY 1,85 m, 2 KS	
16	KANALIZAČNÍ ŠTUPADLO - OCELOVÉ S PE POVLAKEM, P 162, 7 KS	
17	OCELOVÝ POKLOP, VIZ. VÝKRES ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ, PŮLENÝ NA 2 NESYMETRICKÉ KUSY	
18	KANALIZAČNÍ STAVITKO DN 300 VČETNĚ OVLÁDÁNÍ - CEVOVÉ TYČE	
19	PVC KANALIZAČNÍ KOLENO DN 300 45°	
20	DNOVÝ PAS Z ROVNANINY Z L.K. O HM. NAD 500 kg/ks, viz. VZOROVÝ VÝKRES	
21	ZÁHOŽ Z L.K. O HM. 200-500 kg/ks, viz. VZOROVÝ VÝKRES	
22	KAPSA Z OC. TROUBY DN200 - dl. 0,8 m PRO UMÍSTĚNÍ U100, dl. 1,8m, PROUPEVNĚNÍ DLUŽÍ TL. 80 mm	

POZNÁMKA:
- NA ROVNANINU BUDE POUŽÍT KÁMEN ZÁHOZOVÝ, NEOPRACOVANÝ, NETŘÍDĚNÝ S ATESTEM PRO VODNÍ STAVBY
- ROVNANINA BUDE ULOŽENA NA ŠÍŤ, BUDE ŘÁDNĚ ZAKLINOVÁNA A PŘEHOZENA VÝKOPKEM. LÍCNÍ PLOCHA KAMENŮ BUDE URČOVÁNA PŘI ZACHOVÁNÍ ŠÍŘKY DLE VÝKRESU.
- VŠECHNY KONSTRUKCE A TERÉNNÍ ÚPRAVY BUDOU PLYNULE NAVÁZÁNY NA STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE A TERÉN.
- BETON MUSÍ BÝT ŘÁDNĚ UHUTNĚN VIBRÁTORY. PŘÍPADNÁ ŠTĚRKOVÁ HNÍZDA MUSÍ BÝT SANOVÁNA.
- PŘEKOPKOVÁNÍ SE POUŽITÍ SYSTÉMOVÉHO BEDNĚNÍ
- VŠECHNY PRACOVNÍ SPÁRY BUDOU PŘED NÁSLEDUJÍCÍ BETONÁŽÍ ŘÁDNĚ OČIŠTĚNY A OŠETŘENY NAPŘ. BITUMENOVÝMI PLECHY NEBO GUMOVÝMI PÁSY.
- PŘIMAZÁVÁNÍM DLUŽÍM V BETONOVÉ PRAHU BUDE KONÁNO POUZE V PŘÍPADĚ ZVÝŠENÍ MNOŽSTVÍ PŘÍTOKU DO NÁDRŽE. STANDARTNĚ BUDOU DLUŽE VYHRAZENY.
- KAPSY Z OCEL. TROUB DN200 BUDOU PŘIVAŘENY NA KONSTRUKCI Z U PROFILŮ

Kótováno v mm
Výškový systém B. p. v.

Vedoucí projektant: Ing. Petr Marták	**Kreslil:** Ing. Martin Pikna	**Zodp. proj.:** Ing. Petr Marták	REGIOPROJEKT BRNO
Investor: Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj			
K.ú.: Korytná	**Kraj:** Jihomoravský kraj	**Formát:** 4 x A4	
Název akce / stavebního objektu: Nádrž N1 v lokalitě Nad Močířky, k. ú. Korytná SO 03 - ODBĚRNÉ ZAŘÍZENÍ		**Datum:** 09/2020	
		Stupeň PD: DSP/DPS	
		Archivační č.: 20008-1AKR-PM	
Obsah: Výkres odběrného zařízení		**Měřítko:** 1:50, 1:20	**Výkres. číslo:** D.14.