

TABULKA PEVNÝCH BODŮ

BOD	X	Y	Z	Popis
4001	1196871.383	522853.623	329.998	vrtule
4002	1196830.078	522864.301	329.041	vrtule
4004	1197002.181	522828.542	334.492	hřeb
4005	1197083.273	522824.785	335.254	roxor

LEGENDA

- HRANICE PARCEL
- OSA NÁDRŽE/PŘÍTOK/HRÁZE/ODBĚRU
- PŘÍČNÉ ŘEZY
- HLAVNÍ VRSTEVNICE STÁVAJÍCÍHO TERÉNU
- VEDLEJŠÍ VRSTEVNICE STÁVAJÍCÍHO TERÉNU
- NÁVRHOVÝ STAV
- HRANICE STÁVAJÍCÍHO SOUVISLÉHO POROSTU
- NAVRŽENÉ OPEVNĚNÍ NS
- STÁVAJÍCÍ STAV
- HRANY/PATY KORYTA TOKU
- HRANICE SOUVISLÉHO POROSTU
- OBVOD STAVENIŠTĚ
- HLADINA V NÁDRŽI PŘI Hmax = 333,50 m n. m.
- HLADINA V NÁDRŽI PŘI Hsn = 333,20 m n. m.
- NAVRŽENÝ LITORÁL
- NAVRŽENÉ TĚLESO HRÁZE
- ROVNANINA/POHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE
- PROSTOR ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ/MEZIDEPONIE ZEMIN
- PŘÍSTUP NA STAVENIŠTĚ
- NÁVRH PŘELOŽKY VODOVODU
- STÁVAJÍCÍ VODOVOD
- OTEVŘENÍ ZEMNÍKU
- OP TOKU 4,0 m OD HRANY KORYTA
- PATNÍ DRÉN

LEGENDA VÝSADBY BŘEHOVÝCH POROSTŮ

STROMY: 88 kusů
- Alnus glutinosa - olše lepkavá – 5 ks
- Acer campestre - javor babyka – 12 ks
- Acer platanoides - javor mléč – 10 ks
- Carpinus betulus - hbr obecný – 10 ks
- Quercus robur - dub letní – 25 ks
- Sorbus torminalis - jeřáb břek – 6 ks
- Tilia cordata - lípa srdčitá – 18 ks
- Salix fragilis - vrba křehká – 2 ks

KEŘE: 50 kusů
- Euonymus europaeus - brslen evropský - 15 ks
- Rhamnus catharticus - řešetlák počistivý - 15 ks
- Swida sanguinea - svída krvavá - 20 ks

S11 SONDY IGP PRŮZKUMU

4003 PEVNÉ BODY

PARAMETRY NAVRHOVANÉ VODNÍ NÁDRŽE

Hsn = 333,20 m n.m.
Shsn = 11 800 m2
Vhsn = 13 700 m3

Průměrná hloubka vody v nádrži = 1,0 m
Maximální hloubka vody při Hsn 3,2 m

Hmax = 333,50 m n.m.
Shmax = 12 300 m2
Vhmax = 16 920 m3

KH = 334,00 m n.m.

ČLENĚNÍ STAVBY NA SO:

SO 01 ZEMNÍ HRÁZ
SO 02 ZÁTOPA
SO 03 ODBĚRNÉ ZAŘÍZENÍ
SO 04 VÝPUSTNÉ ZAŘÍZENÍ
SO 05 NOUZOVÝ PŘELIV
SO 06 BŘEHOVÝ POROST
SO 07 PŘELOŽKA VODOVODU

Nádrž N1 v lokalitě Nad Močířky, k. ú. Korytná

Situace stavby

M 1 : 500

Zákres inženýrských sítí je pouze orientační a neslouží k jejich vytyčení. Před zahájením stavebních prací bude provedeno vytýčení inženýrských sítí.

Poznámky systém: S-JTSK Výškový systém: B.p.v.

Vedoucí projektant: Ing. Petr Maršák	Kreslil: Ing. Martin Pikna	Zodpovědný projektant: Ing. Petr Maršák	REGIOPROJEKT BRNO
Stavebník: Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj			
K.ú.: Korytná	Kraj: Zlínský	Formát:	14 x A4
Název akce / stavebního objektu: Nádrž N1 v lokalitě Nad Močířky, k. ú. Korytná		Datum:	06/2020
		Stupeň PD:	DSP/DPS
		Archivační č.:	20008-1405-PM
Obsah: Situace stavby		Měřítko: 1 : 500	Výkres číslo: C.4.