



- SKLADBA PN 6-1 (PN 603 modif.), TDZ VI, D3
- živичný nátěr dvouvrstvý N DV 20 mm (ČSN EN 12271) (1,0-1,6 kg/m2+ 0,7-1,4 kg/m2)
  - penetrační makadam PMH 100 mm (ČSN 73 6127-2)
  - štěrkokodř ŠD,a 150 mm (ČSN 73 6126-1)
  - štěrkokodř ŠD,b 150 mm (ČSN 73 6126-1)
  - celkem 420 mm**
  - zlepšení únosnosti pláňe vápněním
  - Zemní pláň E<sub>def,2</sub>=45 MPa

POZN.:

- bude provedeno zlepšení únosnosti pláňe vápněním- viz. TZ. Po odkrytí pláňe bude hlavním geologem stavby provedena zkouška únosnosti podloží, na základě které bude upřesněno a odsouhlaseno sanační opatření.
- před prováděním vrstev zpevněných ploch bude provedena přejímka pláňe geologem. Min. požadovaný modul přetvárnosti pláňe je E<sub>def,2</sub>=min. 45MPa.
- návrh skladeb zpevněných ploch byl proveden dle “ Katalogu vozovek polních cest - TP změna 2”

Souřadnicový systém S-JTSK  
Výškový systém Bpv

objednatel: Česká republika- Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Mělník					vyhotovení:		
generální projektant stavby: ARTECH spol. s r.o. Dušní 112/16, 110 00 Praha , IČ: 25024671 Adresa pro doručování: Žižkova 152, 436 01 Litvínov E-mail: <a href="mailto:artech@artech.cz">artech@artech.cz</a> , tel. 476 111 782							
vypracoval (projektant):		autorizoval (zodpovědný projektant):		řzení projektu (hlavní inženýr projektu):		zhotovitel části projektu	
							
Stavebník: Česká republika- Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Mělník							
kraj:	Středočeský	st.úřad:	Mělník	obec:	Mělnické Vtelno		
ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÝCH DOKUMENTACÍ V 15 KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ- ČÁST 12 ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÝCH DOKUMENTACÍ V K.Ú. VYSOKÁ LIBEŇ- DOKUMENTACE II. C. STAVEBNÍ ČÁST C.5 SO 102 - POLNÍ CESTA VPC6b K.Ú. VYSOKÁ LIBEŇ						stupeň PD	DSP, DPS
						datum	09/2016
						formát	2xA4
						měřítko	1:50
						zakázka	1850
VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ						číslo (ozn.) dokumentu:	03.