



ARTECH spol. s r.o.	
Došlo dne:	09.11.2016
Způsob:	
Přílohy:	

ARTECH spol. s r.o.
Žižkova 152
436 01 LITVÍNŮV

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

1090103369/699

VYŘIZUJE / LINKA



MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE

M.Boleslav/07.11.2016

Vyjádření ke stavbě

Vážená paní



rádi bychom Vás informovali, že nemáme námitek k rekonstrukci stávajících polních cest popř. návrh cest nových VPC 2. Polní cesta je v PSZ uvažována bez odvodňovacích prvků a doprovodné zeleně, toto je v PD respektováno v k.ú. Radouň

Při rekonstrukci je nutno respektovat ochranná pásma energetických zařízení dle zák. 458/2000Sb. §46.

V ochranném pásmu podzemních zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce a, s. je **zakázáno používat strojní techniku.**

V případě výskytu energetického zařízení se nesmí zvyšovat ani snižovat nivelita terénu a nesmí být narušena stabilita podpěrných bodů nadzemního vedení. Dále třeba dodržet PNE 33 3302 a 33 3301.

Při křížení, či souběhu s kabelovým vedením je nutno dodržet ČSN 73 6005. **Pokud při stavbě dojde ke křížení, souběhu či odkrytí kabelového vedení je před záhozem nutná kontrola pracovníkem společnosti ČEZ Distribuce, a. s. se zápisem do stavebního deníku.**

Před vydáním stavebního povolení, územního souhlasu, ohlášky, případně veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby je nutné požádat o vyjádření k sítím (geoportál na www.cezdistribuce.cz) případně souhlas s činností v ochranném pásmu energetického zařízení a o vytyčení kabelového vedení.

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | kontaktní bezplatná linka: 800 850 860,
e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 | zapsaná v
obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145 |
bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100 |
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

Pokud při stavbě dojde ke kolizi se zařízením distribuční soustavy bude nutné toto zařízení přeložit, případně ochránit proti mechanickému poškození na základě podané žádosti o přeložku energetického zařízení.

Tento souhlas je platný za předpokladu, že bylo vydáno závazné vyjádření o existenci sítí, které musí být doloženo společně s naším vyjádřením, souhlasem s umístěním stavby a povolení k činnosti v ochranném pásmu, k jednání na stavební úřad.

Platnost vyjádření je 1 rok ode dne uvedeného v záhlaví

S pozdravem



technik Správy energetického majetku VN, NN
ČEZ Distribuce, a. s.

