

NDCon s.r.o.
Zlatnická 10/1582
110 00 Praha 1

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE
-
26. 3. 2014

NAŠE ZNAČKA
PM015769/2014-203/Fa

VYŘIZUJE
Ing. Hana Fajtlová
+420 541 637 275
fajtlova@povodi.cz

MÍSTO/DATUM
Brno
14. 5. 2014

Protierozní opatření PEO 1, PEO 2, PEO 3, PEO 6 v k.ú. Lavičné (k.ú. Lavičné, ORP Svitavy, kraj Pardubický, ČHP 4-15-02-0100)

Charakteristika akce:

Dne 27. 3. 2014 nám byla předložena žádost o vyjádření k DSP (únor 2014) dle schváleného KPÚ. Investorem je Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj (pobočka Svitavy), projektantem NDCon s.r.o. (ing. Hana Hadrboľcová).

Záměrem je provedení protierozních a protipovodňových opatření v nezastavěné oblasti. Záměr je rozdělen na objekty:

SO 01 – Průleh PEO 1 – délka 211,5 m, šířka 12,2 m, ve dně příkop šířky 2 m, zatravněný, bude odvádět vodu z příslušné lokality do Bělského potoka;

SO 02 – Zasakovací průleh PEO 2 – délka 606 m, šířka 15,3 m, ve dně příkop šířky 1,8 m, zatravněný, přeruší dráhu povrchového odtoku, část vody (a splaveniny) zadrží a zasákne, nezachycenou vodu odvede do zatravněné údolnice;

SO 03 – Zasakovací průleh PEO 3 – délka 403,5 m, šířka 14 m, ve dně příkop šířky 2,5 m, zatravněný, přeruší dráhu povrchového odtoku, část vody (a splaveniny) zadrží a zasákne, nezachycenou vodu odvede do příkopu polní cesty C8;

SO 04 – Protierozní ochranná hráz PEO 6 – zemní homogenní, zatravněná, délka 84 m, šířka koruny 4 m, pro zachycení splavenin a dešťové vody z polí, bez stálého nadržení, voda bude vsáknuta (max. hladina 465,5 m n.m.), bezpečnostní přeliv (466,2 m n.m.) bude odvádět vodu do úvozové polní cesty.

Související stavbou je Polní cesta C8 v k.ú. Lavičné (včetně cestního příkopu).

Dotčené pozemky p.č. 1064, 1037, 1043, 1056, 1055, 1076, 1205, 1172, 1149, 1155 v k.ú. Lavičné.

Záměrem nedojde k přímému dotčení toků a zařízení ve správě Povodí Moravy, s.p.

Vyjádření správce povodí

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s.p., jako správce povodí a správce vodního toku následující

s t a n o v i s k o :


a) z hlediska plánování v oblasti vod není uvedený záměr v rozporu se zájmy hájenými plánem oblasti povodí. Uvedený záměr je tedy možný.

b) z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem.

Upozorňujeme:

- Vodní tok Bělský potok je ve správě Lesů České republiky, s.p.
- Povodí Moravy, s.p. nenese odpovědnost za případné škody způsobené průchodem velkých vod při povodňových průtocích a nebude se na jejich odstranění podílet.
- Při výstavbě nesmí dojít ke znečištění povrchových nebo podzemních vod a k ohrožení jejich jakosti nedovoleným nakládáním se závadnými látkami.
- Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a budou dodržována maximální preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.
- Odpad ze stavby bude tříděn a likvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

Povodí Moravy, s.p.
601 75 Brno, Dřevařská 11
IČO: 70899013, DIČ: CZ70899013


Ing. Pavel Bíza

vedoucí útvaru správy povodí

Přílohy

1 x projektová dokumentace