

NDCON s.r.o.
Zlatnická 1582
110 00 Praha

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE

e-mail / 20.7.2016

1087648705

Mačát / 462 113 162

Č.Třebová / 25.7.2016

Souhlas s prováděním činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy v provozování ČEZ Distribuce, a. s.

Pro akci: „**Polní cesta C 8 v k.ú. Lavičné**“

Dobrý den,

Dne 20.7.2016 jsme obdrželi Vaši žádost na vydání souhlasu s prováděním činností a umístěním stavby „Polní cesta C 8 v k.ú. Lavičné“ v ochranném pásmu distribuční soustavy (**venkovního vedení vysokého napětí 22kV - VN 235**) v provozování ČEZ Distribuce, a. s.

S navrženým umístěním stavby a prováděním činností v ochranném pásmu vrchního vedení VN 22kV souhlasíme za těchto podmínek:

- požadujeme trvalé zajištění přístupu k vrchnímu vedení VN k jeho provozování a údržbě
- nesmí dojít k poškození stávajícího vrchního vedení VN a uzemňovací soustavy
- při provádění činností v blízkosti zařízení distribuční soustavy a v jejich ochranných pásmech nesmí být prováděny činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení života, zdraví či majetku osob, bezpečnosti a spolehlivosti provozu elektrického zařízení distribuční soustavy nebo znemožňující či podstatně znesnadňující jeho údržbu
- všichni pracovníci provádějící činnost musí být prokazatelně poučeni o práci v blízkosti nebo v ochranném pásmu elektrického zařízení a seznámeni s polohou zařízení

ČEZ Distribuce, a. s.,

Děčín, Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035

tel. zákaznické služby: 840 840 840, tel. Poruchové služby: 840 850 860, fax: 378 02 008

e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145


Zasílací adresa pro zákazníky: Guldenerova 2577/19, PSČ 303 03, Plzeň

- v ochranném pásmu nesmí být zřizovány žádné stavby, skládky materiálu, zeminy, hořlavých nebo výbušných látek ani s takovými látkami manipulováno bez souhlasu ČEZ
- v ochranném pásmu vrchního vedení VN je zakázána práce s nadměrnými mechanizačními prostředky
- nesmí dojít k přiblížení k vodiči vrchního vedení VN 22kV na vzdálenost kratší než 5 metrů; v opačném případě požádejte o vypnutí vrchního vedení VN
- vzdálenost polní cesty bude min. 2 metry od podpěrných bodů VN (základů), přičemž nesmí být ohrožena stabilita podpěrných bodů ani bezpečnost osob a vozidel při následném pohybu a jízdě po komunikaci; v opačném případě bude nutné požádat o přeložku vedení a podpěrných bodů VN v tomto úseku
- ochranné pásmo venkovního vedení VN 22kV (VN235) činí 10 metrů...
- nesmí dojít ke snížení výšky vodičů venkovního vedení VN 22kV, která musí být min. 6 metrů od země / cesty

V případě kontaktu s podzemním zařízením v majetku ČEZ Distribuce, a. s. a před jejím záhozem, požádejte o provedení kontroly uložení pracovníka ČEZ Distribuční služby, s.r.o. / PPS Svitavy, nebo požádejte o zajištění bezproudí tohoto kabelu.

Platnost tohoto souhlasu je 1 rok ode dne doručení žadateli. Nepozbývá však platnosti, bude-li realizace povolené činnosti v ochranném pásmu zahájena do 12 měsíců ode dne doručení žadateli. Souhlas s umístěním stavby do ochranného pásma platí po dobu životnosti stavby.

S pozdravem



Ing. Bohuslav Ježek
Vedoucí oddělení Správa energetického majetku – region

Příloha: Podmínky pro provádění činností v OP nadzemních vedení

ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035
tel. zákaznické služby: 840 840 840, tel. Poruchové služby: 840 850 860, fax: 378 02 008
e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145
Zasílací adresa pro zákazníky: Guldenerova 2577/19, PSČ 303 03, Plzeň