



**STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD**  
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ 01312774  
Odbor vodohospodářských staveb

4.

Váš dopis zn.:  
Ze dne: 27.11.2018  
Naše značka: SPU 542323/2018  
Spisová zn.: SZ SPU

Vyřizuje.:  
Tel.:  
ID DS: z49per3  
E-mail:

D - PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o.  
Koterovská 177  
326 00 Plzeň

Datum: 3.12.2018

### **VYJÁDRĚNÍ K PD PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AKCE „STAVBY POLNÍCH CEST HPC 1R A HPC 3R V K.Ú. BEZDĚKOV U KASEJOVIC“**

Státní pozemkový úřad od Vás obdržel žádost o vyjádření k dokumentaci pro vydání stavebního povolení na akci „Stavby polních cest HPC 1R a HPC 3R v k.ú. Bezděkov u Kasejovic.“

Projektová dokumentace řeší stavební úpravu polních cest HPC 1R a HPC 3R a napojení obou cest formou stykové křižovatky. Součástí úprav je sejmutí ornice, kácení mimo lesní zeleně, hospodářské sjezdy, odvodnění a přechodné dopravní značení. V předložené PD je do prostoru stykové křižovatky obou cest před vtokem do cestního propustku zaústěno hlavní odvodňovací zařízení (HOZ) v majetku státu a příslušnosti hospodařit Státního pozemkového úřadu (SPÚ), jedná se o krytý kanál „Hradiště I, B“ o celkové délce 0,176 m pořízený v roce 1981, č.ID 2110000634-11201000. Dle přiložené technické zprávy bude v rámci úpravy křižovatky polních cest stávající výustní objekt HOZ kompletně pročištěn a vyspraven lomovým kamenem uloženým do betonového lože s vyspárováním.

Dle nám dostupných podkladů se na pozemcích v prostoru navržených komunikací nachází stavba vodního díla – podrobné odvodňovací zařízení – drenážní síť, závlahové zařízení a protierozní opatření. Tyto údaje o investicích do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti jsou neaktualizovanými historickými daty, která pořídila Zemědělská vodohospodářská správa digitalizací analogových map 1 : 10 000. Vzhledem k tomu, že neexistuje evidence meliorací (odvodnění a závlah) a jejich následných změn (zrušení, rozšíření) od doby pořízení těchto dat (zákresy do map provedeny v 90. letech, jejich následná digitalizace proběhla přibližně v letech 2003-2007), nemusí proto tato data odpovídat skutečnému rozsahu meliorací na jednotlivých pozemcích. Údaje jsou k dispozici ke stažení na Portálu farmáře (<http://eagri.cz/public/web/mze/farmer/LPIS/data-melioraci/>) ve formátu shp a jsou také zobrazeny v LPIS/Životní prostředí/Nitrátová směrnice/Uložení hnojiv – detail/Meliorace. Dle technické zprávy budou provedena opatření zajišťující funkčnost podrobného odvodnění po výstavbě polních cest, jednotlivé přerušené drény stávajícího POZ budou zaústěny do odvodnění komunikace, které je navrženo podélnou drenáží DN 200.

S předloženou dokumentací pro vydání stavebního povolení souhlasíme za podmínek:

- požadujeme přizvat zástupce oddělení vodohospodářských staveb SPÚ České Budějovice před ukončením stavby k odsouhlasení provedení oprav výustního objektu HOZ „Hradiště I, B“ v křižovatce polních cest
- v případě škod vzniklých na HOZ při provádění prací, bude tato škoda ihned odstraněna na náklady zhotovitele

S pozdravem /

vedoucí oddělení VHS České Budějovice  
Státního pozemkového úřadu