



**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
se sídlem 28. října 1235/169,
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

AGPOL s.r.o.
Jungmannova 153 / 12
77900 Olomouc

Značka: 9773/V006068/2019/PO

Ostrava, dne: 22.3.2019

Věc: Realizace souboru staveb společných zařízení v k. ú. Větrkovice u Vítkova - SO 04 Vedlejší polní cesta VPC33

Investor: SPÚ, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj

Sdělení (neslouží jako stanovisko pro vydání územního souhlasu, územního rozhodnutí, souhlasu s ohlášenou stavbou nebo stavebního povolení)

K existenci sítí (ke stavebnímu záměru) pro výše uvedenou stavbu jsme vydali stanovisko dne 9.1.2018 pod zn.: 9773/V032626/2017/PO.

Sdělení k výše uvedené stavbě jsme vydali dne 1.2.2019 pod zn.: 9773/V001798/2019/PO a dne 21.2.2019 pod zn.: 9773/V003411/2019/PO.

Popis stavby:

Předložená dokumentace řeší komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Větrkovice u Vítkova. V rámci stavby SO 04 Vedlejší polní cesty VPC33 a VPC34 je řešena nová polní cesta VPC 33, která začíná napojením na místní komunikaci. V km 0,441 je navrženo napojení vedlejší polní cesty VPC34, tato cesta slouží k propojení VPC 33 s areálem zemědělského družstva. Polní cesta bude realizována o šířce jízdního pruhu 3,0 m a krajnicích 0,50 m.

Konstrukční vrstvy navržené polní cesty v místě kolize s vodovodním řadem DN 150 PVC:

Podsyp drceným kamenivem, asfaltový uzavírací nátěr, penetrační makadam hrubý tl. 100 mm, štěrkožlutý ŠDa tl. 150 mm, štěrkožlutý ŠDb tl. 150 mm, **celkem tl. 400 mm**

Vzhledem ke změně zatížení přívodního zásobovacího vodovodního řadu DN 150 PVC realizací nové polní cesty VPC 33 jsme požadovali dotčený vodovodní řad uložit do nepůlené chráničky s přesahem 1,50 m za navrženou stavbu nové polní cesty.

V předložené projektové dokumentaci je navržena přeložka vodovodu, resp. úprava vodovodu DN 150 PVC s osazením do chráničky. **Úprava vodovodního řadu je navržena v provedení DN 150 PE 100 RC, PN 16 v délce 14,70 m s uložením vodovodu do chráničky DN 300 PE v délce 13,70 m.**

Stanovisko k umístění:

Realizací výše uvedené stavby SO 04 Vedlejší polní cesty VPC33 v k. ú. Větrkovice u Vítkova dojde ke kolizi se zařízením v majetku SmVaK Ostrava a.s., a to **s přívodním zásobovacím vodovodním řadem DN 150 PVC** – viz orientační zákres v mapové příloze.

Připomínky k projektové dokumentaci:

Upozorňujeme investora, že pro napojení nového potrubí vodovodu DN 150 PE se stávajícím vodovodem DN 150 PVC je nutno na obou koncích ponechat vodovodní potrubí DN 150 PE bez chráničky v délce 1 m, nikoliv 0,50 m jak je navrženo v předložené PD. Z uvedeného důvodu **je nutno přeložku vodovodu DN 150 PE realizovat v délce 15,70 m a chráničku na vodovodu v navržené délce 13,70 m.**

S předloženou přeložkou vodovodu souhlasíme, nutno respektovat výše požadovanou délku přeložky vodovodu.

Podmínky týkající se přípravy stavby pro úpravu vodního díla:

- **Investor v rámci územního řízení (nejpozději před vydáním územního rozhodnutí) uzavře se SmVaK Ostrava a.s. dohodu o úpravě vodního díla z důvodu investiční výstavby. Pro potřeby uzavření této dohody nutno kontaktovat – tel. 596 697 203, prelozky@smvak.cz Bez uzavřené dohody nebude vydáno kladné stanovisko pro stavební povolení na stavbu, která nutnost úpravy vodního díla vyvolala.**
- Vzhledem k tomu, že se jedná o úpravu vodního díla v majetku SmVaK Ostrava a.s., které je ve smyslu § 1, odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů provozováno ve veřejném zájmu požadujeme, aby investor stavby, který nutnost úpravy vodovodu vyvolal, si zajistil u SmVaK Ostrava a.s. realizaci úpravy vodovodu (materiál a montáž), případně zpracování projektové dokumentace a inženýrské činnosti, a to na základě uzavřené dohody o úpravě vodního díla z důvodu investiční výstavby, jejíž součástí bude smlouva o dílo.

**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
28. října 1235/169, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava 24


Ing. Martin Veselý, MBA
technický ředitel

Přílohy:

- Orientační zakres zařízení v majetku, příp. v provozování SmVaK Ostrava a.s.