



AgPOL s.r.o.
Ing. Jakub Feltl
Jungmannova 153/12
779 00 Olomouc

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
1102523488VYŘIZUJE / LINKA
Skotnica / 800 850 860MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
Ostrava / 2019-02-07

Věc: ŽÁDOST O SOUHLAS S PD A UMÍSTĚNÍM STAVBY V OCHRANNÉM PÁSMU ČEZ DISTRIBUCE

Vážený žadateli,

našemu pracovišti byla předložena Vaše žádost o souhlas s PD a s umístěním stavby v ochranném pásmu (dále OP) distribučního zařízení: **Realizace souboru staveb společných zařízení v k.ú. Větrkovice u Vítkova**. Po prošetření Vaší žádosti jsme zaujali následující stanovisko:

- Plánovaná stavba je situována do ochranného pásma stávajícího venkovního vedení vysokého napětí VN 22kV a kabelového vedení nízkého napětí NN 0,4kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s.. Ochranné pásmo tohoto vedení činí **10m** (resp. **1m**) od krajního vodiče (kabelu) měřeno kolmo na každou stranu (podle zák. č. 79/1957 Sb. a vládního nařízení č. 80/1957 Sb. za jejichž účinnosti bylo toto vedení postaveno).
- souhlasíme s umístěním stavby v tomto OP - veškeré výkopové práce budou prováděny až po prokazatelném vytýčení kabelového vedení;
- před zahájením stavby je nutno podat „**Žádost o udělení souhlasu s činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy**“ dle § 46, odst. 11 zákona č.458/2000 Sb., která bude udělena na investora (zhotovitele) stavby.

Toto vyjádření lze použít pro účely stavebního povolení, provádění stavby a jeho platnost je 1 rok ode dne vydání.

S pozdravem

Ing. Libor Socha
Vedoucí oddělení SEM Sítě