



**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
se sídlem 28. října 1235/169,
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

AGPOL s.r.o.
Jungmannova 153 / 12
77900 Olomouc

Značka: 9773/V003411/2019/PO

Ostrava, dne: 21.2.2019

Věc: Realizace souboru staveb společných zařízení v k. ú. Větrkovice u Vítkova - SO 04 Vedlejší polní cesta VPC33

Investor: SPÚ, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj

Sdělení (neslouží jako stanovisko pro vydání územního souhlasu, územního rozhodnutí, souhlasu s ohlášenou stavbou nebo stavebního povolení)

K existenci sítí (ke stavebnímu záměru) pro výše uvedenou stavbu jsme vydali stanovisko dne 9.1.2018 pod zn.: 9773/V032626/2017/PO.

Sdělení k výše uvedené stavbě jsme vydali dne 1.2.2019 pod zn.: 9773/V001798/2019/PO.

Popis stavby:

Předložená dokumentace řeší komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Větrkovice u Vítkova.

V rámci stavby SO 04 Vedlejší polní cesty VPC33 a VPC34 je řešena nová polní cesta VPC 33, která začíná napojením na místní komunikaci. V km 0,441 je navrženo napojení vedlejší polní cesty VPC34, tato cesta slouží k propojení VPC 33 s areálem zemědělského družstva. Polní cesta bude realizována o šířce jízdního pruhu 3,0 m a krajnicích 0,50 m.

Konstrukční vrstvy navržené polní cesty v místě kolize s vodovodním řadem DN 150 PVC:

Podsyp drceným kamenivem, asfaltový uzavírací nátěr, penetrační makadam hrubý tl. 100 mm, štěrkostržň ŠDa tl. 150 mm, štěrkostržň ŠDb tl. 150 mm, **celkem tl. 400 mm**

Stanovisko k umístění:

Realizací výše uvedené stavby SO 04 Vedlejší polní cesty VPC33 v k. ú. Větrkovice u Vítkova dojde ke kolizi se zařízením v majetku SmVaK Ostrava a.s., a to **s přírodním zásobovacím vodovodním řadem DN 150 PVC** – viz orientační zákres v mapové příloze.

Vzhledem ke změně zatížení přírodním zásobovacím vodovodním řadem DN 150 PVC požadujeme dotčený vodovodní řad uložit do nepůlené chráničky s přesahem 1,50 m za navrženou stavbu nové polní cesty, dle níže stanovených podmínek.

Podmínky týkající se přípravy stavby pro úpravu vodního díla:

- Osazení chráničky na stávajícím vodovodu požadujeme navrhnout pomocí výřezu stávajícího vodovodního potrubí DN 150 PVC.
- Chráničku na vodovodním řadu požadujeme v provedení PE (nepůlenou). Chránička bude provedena s vystrojením, čela chráničky budou uzavřena a zatěsněna. Chráničku na vodovodním řadu požadujeme navrhnout s přesahem 1,5 m za navržené zpevněné plochy.
- Materiál vodovodu v chráničce požadujeme v provedení DN 150 PE 100 RC, dle standardů SmVaK Ostrava a.s.
- Projektovou dokumentaci úpravy vodovodu požadujeme navrhnout dle standardů SmVaK Ostrava a.s. – viz příloha.
- Vzhledem k tomu, že se jedná o úpravu vodního díla v majetku SmVaK Ostrava a.s., které je ve smyslu § 1, odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů provozováno ve veřejném zájmu

Strana 1 z 2

Tel: 800 292 400

Fax: +420 596 624 205
E-mail: smvak@smvak.cz

DIČ: CZ45193665 IČ: 45193665
Společnost zapsána v obchodním rejstříku
Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 347

požadujeme, aby investor stavby, který nutnost úpravy vodovodu vyvolal, si zajistil u SmVaK Ostrava a.s. realizaci úpravy vodovodu (materiál a montáž), případně zpracování projektové dokumentace a inženýrské činnosti, a to na základě uzavřené dohody o úpravě vodního díla z důvodu investiční výstavby, jejíž součástí bude smlouva o dílo. Uvedená dohoda bude řešena po předložení konkrétního stavebního záměru investora. V případě potřeby možno kontaktovat - tel. 596 697 203, prelozky@smvak.cz.

- **Projektovou dokumentaci rozsahu stavby, příp. PD navržené úpravy vodovodu požadujeme předložit k odsouhlasení.**

Pokud při dalších jednáních se SmVaK Ostrava a.s. bude investor zastupován třetí osobou, požadujeme, aby nedílnou součástí žádosti o stanovisko byla plná moc, příp. pověření k zastupování.

**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
28. října 1235/169, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava 24


Ing. Martin Veselý, MBA
technický ředitel

Přílohy:

- Orientační zakres zařízení v majetku, příp. v provozování SmVaK Ostrava a.s.
- Veškeré přílohy naleznete na stránkách www.smvak.cz – záložka Projektantům