


ZPŮSOB NAPOJENÍ KABELU NA POTRUBÍ PLYNOVODU



POZNÁMKA

- DOIZOLOVÁNÍ NAPOJENÍ KABELU BUDE PROVEDENO OPRAVÁRENSKÝM SYSTÉMEM "PERP" FY. RAYCHEM
- ODLEHČENÍ TAHU KABELU SE PROVEDE SMYČKOU U POTRUBÍ
- VZDÁLENOST NÁVARKŮ cca 10 cm

Číslo zakázky: 17 010 00

HIP:

Ing. Václav HONZÍK



Plzeň, Plánská 5, 301 00
tel. 377259512 fax. 377259426

Objednatel: Státní Pozemkový úřad Plzeň

Obec:

Vlčice u Blovic

Kraj:

Plzeňský

Akce: Stavba polní cesty C1 v k.ú. Vlčice u Blovic

Objekt: SO.501 Úprava plynovodu VTL

Příloha:

NAPOJENÍ KABELŮ NA POTRUBÍ

Datum

Stupeň

05/2018

DŮR/PDPS

Souprava

Č. přílohy

501.11