

Vyřiz

Naše značka: POS-PD-683-18
Datum: 19. 6.2018

DUR: „Stavba polní cesty C1 v k.ú. Vlčice u Blovic - SO.451 přeložka kabelu CETIN“

Na základě předloženého koordinačního výkresu stavby dojde v rámci navrhované stavby ke střetu s podzemním komunikačním vedením společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.. Vzhledem k provádění stavebních prací v ochranném pásmu tras telekomunikačního zařízení požadujeme respektovat následující podmínky:

1. **V rámci stavby je nutné provést v jednom místě kolize přeložku PVSEK a v jednom místě je potřeba stávající PVSEK ochránit uložením do dělených chrániček. S řešením navrženým v „SO.451 – PŘELOŽKA KABELU CETIN“ souhlasím.**
2. Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. si jako majitel dotčeného telekomunikačního zařízení vyhrazuje právo na zajištění vlastní realizace překládky, včetně zpracování realizační dokumentace překládky. Požadujeme, aby byla v dostatečném předstihu uzavřena smlouva o provedení vynucené překládky mezi investorem a naší společností. K uzavření smlouvy kontaktujte pracovníka odd. výstavby sítě naší společnosti pana
3. V rámci realizace překládky i celé stavby požadujeme respektovat minimální krytí, vzdálenosti sítí v souběhu a křížení dle ČSN 73 6005 Prostorová úprava vedení technického vybavení a ČSN 33 4050 Předpisy pro podzemní sdělovací vedení.
4. Jakákoli manipulace s telekomunikačním zařízením bez vědomí odpovědného pracovníka naší společnosti není dovolena. V případě kolizní situace s komunikačním vedením společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. kontaktujte

Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s., za podmínky splnění výše uvedených podmínek a Všeobecných podmínek ochrany uvedených ve Vyjádření o existenci SEK č.j.: **546493/18** vydané dne **23. 2.2018**, nemá námitek k povolení stavby příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona.

S pozdravem

Specialista provozu sítě
► Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
m: +420 724 037 981