

Váš dopis zn.: PXPM/18/127/VHo
Ze dne: 2. 7. 2018
Naše značka: SPU 314128/2018
Spisová zn.: SZ SPU 108316/2018

Vyřizuje.:
Tel.:
ID DS: z49per3
E-mail:

Pontex s.r.o.
Ing. Václav Honzík
Středisko Plzeň
Plánská 5
301 00 Plzeň

Datum: 3. 8. 2018

VYJÁDRĚNÍ K AKCI „STAVBA POLNÍ CESTY C1 V K.Ú. VLČICE U BLOVIC,,

Dne 2.7. 2018 jsme od Vás obdrželi žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební povolení na akci „Stavba polní cesty C1 v k.ú. Vlčice u Blovic“, okres Plzeň - jih.

Dle koordinační situace 1 : 500 kříží navržená trasa polní cesty C1 v km 0,665 trasu vodního díla - hlavního odvodňovacího zařízení (HOZ) v majetku státu a příslušnosti hospodařit Státnímu pozemkovému úřadu. Jedná se o trubní odvodňovací kanál postavený v roce 1983 pod názvem HOZ Ždírec II – TO v délce 1,432 km v rámci odvodnění zemědělských pozemků. HOZ je vedeno v majetkové evidenci SPÚ pod č. ID 2170000406 -11201000.

Dle nám dostupných podkladů se v trase navržené polní cesty (C1) nachází podrobné odvodňovací zařízení (POZ) – drenážní síť, která je příslušenstvím pozemků. Tyto údaje o investicích do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti jsou neaktualizovanými historickými daty, která pořídila Zemědělská vodohospodářská správa digitalizací analogových map 1 : 10 000. Vzhledem k tomu, že neexistuje evidence meliorací (odvodnění a závlah) a jejich následných změn (zrušení, rozšíření) od doby pořízení těchto dat (zákresy do map provedeny v 90. letech, jejich následná digitalizace proběhla přibližně v letech 2003-2007), nemusí proto tato data odpovídat skutečnému rozsahu meliorací na jednotlivých pozemcích. Údaje jsou k dispozici ke stažení na Portálu farmáře (<http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/LPIS/data-melioraci/>) ve formátu shp a jsou také zobrazeny v LPIS/Životní prostředí/Nitrátová směrnice/Uložení hnojiv – detail/Meliorace. Funkčnost POZ musí zůstat zachována.

SPÚ jakožto organizace příslušná hospodařit s dotčenou stavbou vodního díla HOZ souhlasí s předloženou aktualizovanou DSP a s realizací stavby za následujících podmínek:

- 1) v rámci výstavby polní cesty C 1, která kříží trubní vedení HOZ bude provedeno opevnění potrubí HOZ (dle předložené PD) min. v rozsahu šíře polní cesty z důvodu přejezdů mechanizace
- 2) zahájení a ukončení prací požadujeme oznámit min. 14 předem na pracoviště SPÚ – odbor vodohospodářských staveb (tel. 723 647 450, Ing. Václav Dubský, v.dubsky@spucr.cz), dále požadujeme přizvat tohoto pracovníka na kontrolní dny stavby týkající se dotčení HOZ (kontrola opevnění potrubí, závěrečná kontrolní prohlídka apod.),
- 3) při výstavbě požadujeme dodržet ČSN 75 4030 Křížení a souběhy melioračních zařízení s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními,

- 4) Pokud dojde v rámci zemních prací, nebo při provozování polní cesty k poškození potrubí HOZ se žadatel příp. provozovatel této cesty zavazuje uvést vše na své náklady do původního stavu nebo uhradit škody v plné výši SPÚ.

vedoucí oddělení VHS České Budějovice
Státní pozemkový úřad

Přílohy: 1 x situace s vyznačením křížení trasy HOZ a polní cesty.

VHS portál SPÚ

mapová aplikace s daty VHS (HO2) k 13. 6. 2018



